



МЭРИЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

г. Новосибирск

«10» 10 2022 г.

АКТ
о результатах контроля

соблюдения концессионером условий концессионных соглашений от 01.11.2011 № 7, от 17.11.2016 № 12, от 04.10.2018 № 19 в отношении объектов газоснабжения города Новосибирска.

На основании приказа начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска от 14.09.2022 № 93-од «О проведении проверки соблюдения концессионером условий концессионных соглашений от 01.11.2011 № 7, от 17.11.2016 № 12, от 04.10.2018 № 19» в целях осуществления контроля за соблюдением концессионером условий концессионных соглашений от 01.11.2011 № 7, от 17.11.2016 № 12, от 04.10.2018 № 19 в отношении объектов газоснабжения города Новосибирска (далее – Соглашения), проведена выездная проверка соблюдения концессионером – ОАО «Городские газовые сети» условий Соглашений, согласно утвержденному графику.

Срок проведения проверки: 30.09.2022

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день.

Акт составлен: департаментом инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

С приказом о проведении проверки ознакомлены:

Ф.И.О.	Подпись	Дата, время
Бабенков Н.М.		14.09.2022, 12:00
Белякина М.О.		14.09.2022, 12:00
Вишнякова Е.А.		14.09.2022, 12:00
Плотникова О. А.		14.09.2022, 12:00
Усов А. В.		14.09.2022, 12:00

Лица, проводившие проверку:

Плотникова Олеся Александровна	-	начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов управления инвестиций мэрии города Новосибирска;
Белякина Мария Олеговна	-	консультант отдела сопровождения инвестиционных проектов управления инвестиций мэрии города Новосибирска;
Белоусова Анастасия Николаевна	-	главный специалист комитета по энергетике мэрии города Новосибирска.
Геженко Татьяна Алексеевна	-	ведущий инженер группа по газификации МУП «Энергия» г. Новосибирск.

1. В отношении наружных объектов сетей газораспределения и газопотребления города Новосибирска членами комиссии была проведена проверка соблюдения концессионером условий Соглашений.

2. В ходе проведения проверки соблюдения концессионером условий Соглашений **30.09.2022** установлено:

– при осмотре газопровода высокого давления по адресу: ул. **Софийская** (территория котельной) - выполнена замена задвижки ЗКЛ-1 Ду 300 мм на шаровый кран КШР Ду 300, установлена станция катодной защиты – **ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ.**

ул. **Молодости** - выполнена замена задвижки ЗКЛ-1 Ду 300 мм на шаровый кран КШР Ду 300 – **ЗАМЕЧАНИЕ:** на защитном ограждении, предназначенном для ограничения (предотвращения) доступа посторонних лиц к запорной арматуре газопровода, отсутствует запирающее устройство (замок).

ул. **Часовая** - выполнена замена задвижки ЗКЛ-1 Ду 300 мм на шаровый кран КШР Ду 300 – **ЗАМЕЧАНИЕ:** частичное отсутствие защитного ограждения на объекте. На период реконструкции ограждения в целях предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц к элементу газоснабжения, предназначенного для подачи газа, объекта газоснабжения демонтирована ручка кранового шара.





ул. **Варшавская** - выполнена замена задвижки ЗКЛ-1 Ду 300 мм на шаровый кран КШР Ду 300, модернизация средств ЭХЗ подземного газопровода, установлена станция катодной защиты - **ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ.**

– при осмотре подземного газопровода высокого давления по ул. **Таганская**, ул. **Мартена** выполнена замена задвижек ЗКЛ-2 Ду 200 мм, Ду 100 мм на шаровые краны КШР, установка узла учета газа - **ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ.**

– при осмотре обвязывающего газопровода высокого и низкого давления по пер. **1-й Таганрогский** установлен ГРПШ большей мощности – **ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ.**

– при осмотре подземного газопровода высоко давления по ул. **Ватутина** в части реконструкции ЭХЗ газопровода – **ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ.**

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ф.И.О.	Подпись
Плотникова Олеся Александровна	
Белякина Мария Олеговна	
Белоусова Анастасия Николаевна	
Геженко Татьяна Алексеевна	

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а): _____
Умощенко Евгений Николаевич

«10» *сентября* 2022 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____