



Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города
Новосибирска

г. Новосибирск

"27" ноября 2018 г.
17:00

АКТ
о результатах контроля N 1

По адресам:

- ЦТП П-3 (кл31/3), ул. Новоуральская, (3);
- ЦТП П-2 (кл30/2), ул. Новоуральская, (13/3);
- ЦТП кл24, ул. Солидарности, (12).

На основании: приказа начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска от 22.11.2018 № 139 «О проведении проверки соблюдения концессионером условий концессионного соглашения от 28.11.2017 № 13 в отношении отдельных объектов теплоснабжения города Новосибирска, предназначенных для теплоснабжения и горячего водоснабжения, концессионного соглашения от 28.11.2017 № 14 в отношении отдельных объектов теплоснабжения микрорайонов города Новосибирска Пашино и ОБГЭС, предназначенных для теплоснабжения и горячего водоснабжения»

была проведена выездная проверка в отношении:
Акционерного общества «Сибирская энергетическая компания»

Срок проведения проверки:
с 22.11.2018 по 27.11.2018

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня

Акт составлен: департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска

С приказом о проведении проверки ознакомлены:

Ф.И.О.	Подпись	Дата, время
Белоусов А. В.		22.11.2018, 11:00
Водовозов В. А.		22.11.2018, 11:00
Леоненко М. В.		22.11.2018, 11:00
Русанов Е. В.		22.11.2018, 11:00
Ставров С. С.		22.11.2018, 11:00
Стасенко Н. Н.		22.11.2018, 11:00

Лица, проводившие проверку:

- Белоусов Александр Валерьевич - заместитель председателя комитета по энергетике - начальник отдела теплоэнергетики и водоснабжения города Новосибирска;
- Водовозов Виктор Анатольевич - консультант отдела инвестиционной политики управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска;
- Леоненко Максим Викторович - заместитель начальника департамента - начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска;
- Русанов Евгений Валерьевич - главный специалист отдела застройки городских территорий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
- Ставров Сергей Сергеевич - руководитель проектов МУП «Энергия»

г. Новосибирска;

Стасенко Наталья Николаевна - начальник управления экономической экспертизы мэрии города Новосибирска.

При проведении проверки присутствовали: представитель по доверенности от 04.10.18 № 54/32-н/54-2018-7-92 Тузовский В. Г., представитель по доверенности от 25.04.18 № 54/109-н/54-2018-1-1559 Шарапов Н. В.

В ходе проведения проверки по концессионному соглашению от 28.11.2017 № 14 в отношении отдельных объектов теплоснабжения микрорайонов города Новосибирска Пашино и ОбьГЭС, предназначенных для теплоснабжения и горячего водоснабжения:

1. Установлено, что концессионером исполнено по выполнению инженерно-геодезических работ и изготовлению копии топоплана для проектирования и строительства линий циркуляции от ЦТП по следующим объектам: ЦТП кл 24, ул. Солидарности(12), ЦТП П-2 (кл 30-2)ул. Новоуральская (13-3), ЦТП П-3 (кл 31-3) ул. Новоуральская(3).

2. Выявлены нарушения исполнения концессионером следующих обязательств:

- ЦТП П-3 (кл31/3), ул. Новоуральская, (3) - проект по устройству линий циркуляции ГВС 1534 п. м. не согласовывался, СМР не выполнены;
- ЦТП П-2 (кл30/2), ул. Новоуральская, (13/3) - проект по устройству линий циркуляции ГВС 1586 п. м. не согласовывался, СМР не выполнены;
- ЦТП кл24, ул. Солидарности, (12) - проект по устройству линий циркуляции ГВС 478 п. м. не согласовывался, СМР не выполнены;
- персонал не предоставил удостоверение о проверке ПТЭ ТЭУ, ФНП ОРД. Отсутствует информация о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и их заместителей из числа управленческого персонала и специалистов организации; ответственных за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением, а также ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ф.И.О.	Подпись
Белоусов А. В.	
Водовозов В. А.	
Леоненко М. В.	
Русанов Е. В.	
Ставров С. С.	
Стасенко Н. Н.	

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а): С актом не согласен, имеются замечания, копия Акта получена

03 декабря 2018 г.

Васильев В.Г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

03.12.2018

Шарапов Н.В.
(подпись)