



муниципальное бюджетное
учреждение
молодежный Центр
«Дом молодежи»
Первомайского района
630037, г. Новосибирск, ул. Эйхе -1
Т.337-03-57, Т/Ф.337-49-26
№ 131 от 05.07.19
на № _____ от _____

Предоставляем информацию о проведенных в МБУ МЦ «Дом молодежи» в течение июня 2018 года проверках.

Приложение
к приказу начальника ДКСиМП
от 31.10.2017 № 0850-од

Информация о результатах проверок
в МБУ МЦ «Дом молодежи» Первомайского района

№ п/п	Наименование контрольного органа	Объект проверки	Тема (предмет) проверки	Результат проверки	Принятые меры по итогам проверки(срок для принятия мер)1
1.	Прокуратура Первомайского района города Новосибирска	Устранение нарушений законодательства о пожарной безопасности и противодействии терроризму	Проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности и противодействии терроризму в МБУ МЦ «Дом молодежи»	Рекомендовано принять меры к устранению выявленных нарушений и недопущению их впредь. Привлечены виновные лица к дисциплинарной ответственности.	Проведен внеплановый инструктаж с работниками учреждения по противопожарной безопасности, применено дисциплинарное взыскание в отношении главного инженера, направлено письмо в комитет по делам молодежи с расчетами необходимых затрат, включающих в себя расходы на заключение договора с частной охранной организацией.

Директор _____



О.С. Налесник



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Прокуратура Первомайского района

ул. Шмидта, д. 10/1,
г.Новосибирск, 630046

10.06.19 № 2-26/42

Директору МБУ МЦ «Дом молодежи»
Первомайского района г.Новосибирска

Налесник О.С.

ул.Эйхе, 1
г.Новосибирск, 6300 37

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной безопасности
и противодействии терроризму

Прокуратурой Первомайского района г.Новосибирска с привлечением специалистов ОНД и ПР по г.Новосибирску УНД и ПР ГУ МЧС России по НСО и ПЦО Первомайского ОВО по г.Новосибирску –филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности и противодействии терроризму в МБУ МЦ «Дом молодежи» Первомайского района г.Новосибирска (далее по тексту –МБУ МЦ «Дом молодежи»), расположенного по адресу: город Новосибирск, ул.Эйхе, д.1.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в обязанности организаций входит соблюдение требований пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности (далее по тексту - ППР в РФ).

В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- лица, допущенные к работе на объекте в недостаточной мере обучены мерам пожарной безопасности (п.3ППР в РФ);
- под лестничным маршем у входа № 109 хранится мебель и другие горячие материалы (п. 23 ППР в РФ);
- в пространстве под сценой обустроен склад (п. 23 ППР в РФ);
- не обеспечена исправность источника наружного противопожарного водоснабжения (гидрант за зданием дома молодежи) (п.55 ППР в РФ).

Вышеуказанные нарушения создают угрозу для жизни и здоровья посетителей и работников МБУ МЦ «Дом молодежи».

Кроме того, в соответствии с концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации
АВ № 011510

05.10.2009, в качестве одной из основных задач определено обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

Согласно ст. 3 Федерального закона «О противодействии терроризму» №35-ФЗ от 06.03.2006 (далее по тексту – Федеральный закон № 35-ФЗ) противодействие терроризму – это деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма).

Антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.

Согласно ч.3.1 ст.5 Федерального закона № 35-ФЗ на юридических лиц возложена обязанность по выполнению требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

Пункт 4 ч. 2 вышеназванной статьи закона устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов.

Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий).

Пунктом 17 вышеуказанных требований предусмотрено, что антитеррористическая защищенность объектов (территорий) независимо от их категории опасности обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных в том числе на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории) и обеспечения охраны объектов (территорий) путем привлечения сотрудников охранных организаций.

Проведенной проверкой установлено, что в паспорте безопасности МБУ МЦ «Дом молодежи» согласно вышеназванного постановления Правительства РФ предписано обеспечивать охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных исполнительных власти, имеющих право на создание ведомственной охраны. Однако в нарушение вышеназванных норм на момент проверки пропускной режим осуществлялся штатным сотрудником учреждения.

Причиной допущенных нарушений явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей лицами, ответственными за пожарную и

антитеррористическую безопасность в МБУ МЦ «Дом молодежи», а также отсутствие должного контроля со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление безотлагательно с участием представителя прокуратуры района. О дате и времени рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокуратуру Первомайского района г.Новосибирска.
2. Принять меры к устранению выявленных нарушений и недопущению их впредь.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Копии приказов направить в прокуратуру района.
4. В установленный законом месячный срок, со дня внесения представления, должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений, причин и условий, им способствующих, и сообщено в прокуратуру Первомайского района г. Новосибирска в письменной форме.

Разъясняю, что неисполнение требований прокурора влечет административную ответственность в соответствии со ст. 17.7 КоАП РФ.

И.о. прокурора района
советник юстиции



А.А. Мельников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном правонарушении

город Новосибирск

10 июня 2019 года

И.о. прокурора Первомайского района города Новосибирска советник юстиции Мельников А.А., рассмотрев материалы проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности МБУ МЦ «Дом молодежи» Первомайского района г.Новосибирска,

УСТАНОВИЛ:

07.06.2019 прокуратурой Первомайского района города Новосибирска совместно со старшим инспектором ОНД и ПР по г.Новосибирску УНД и ПР ГУ МЧС России по НСО проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности МБУ МЦ «Дом молодежи» Первомайского района г.Новосибирска, расположенного по адресу: город Новосибирск, ул. Эйхе, д.1.

В соответствии со ст.16 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ с 15.05.2012 введены в действие Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

В ходе проведенной проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- лица, допущенные к работе на объекте в недостаточной мере обучены мерам пожарной безопасности (п.3ППР в РФ);
- под лестничным маршем у входа № 109 хранится мебель и другие горячие материалы (п. 23 ППР в РФ);
- в пространстве под сценой обустроен склад (п. 23 ППР в РФ);
- не обеспечена исправность источника наружного противопожарного водоснабжения (гидрант за зданием дома молодежи) (п.55 ППР в РФ).

Вышеуказанные нарушения создают угрозу жизни и здоровья посетителей и работников МБУ МЦ «Дом молодежи».

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

В соответствии с приказом комитета по делам молодежи мэрии г.Новосибирска от 24.01.2007 № 1а-к директором учреждения назначена Налесник Ольга Сергеевна.

Таким образом, в действиях директора МБУ МЦ «Дом молодежи» Первомайского района г.Новосибирска Налесник О.С. усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 КоАП РФ –

нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи.

Место совершения административного правонарушения – город Новосибирск, ул.Эйхе, д.1.

Время совершения административного правонарушения – 07.06.2019.

В соответствии со ст. 23.34 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст.20.4 Кодекса, рассматривают органы, осуществляющие государственный пожарный надзор.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 25.11, 28.1, 28.2, 28.4, 23.34 КоАП Российской Федерации, ст. 25 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.4 КоАП РФ в отношении должностного лица – директора МБУ МЦ «Дом молодежи» Первомайского района г.Новосибирска Налесник Ольги Сергеевны.

2. Постановление и прилагающиеся к нему материалы для рассмотрения по существу направить начальнику ОНД и ГР по г.Новосибирску.

3. О дате рассмотрения постановления и результатах его рассмотрения сообщить в прокуратуру Первомайского района города Новосибирска.

И.о. прокурора Первомайского
района г. Новосибирска

советник юстиции



А.А. Мельников



муниципальное бюджетное
учреждение молодежный Центр
«Дом молодежи»
Первомайского района
города Новосибирска
630037, г. Новосибирск, ул. Эйхе -1
Т.337-03-57, Т/Ф.337-49-26
№ 111 от 19.06. 2019г.
на № _____ от _____

Прокуратура Первомайского района
И.о. прокурора района
советнику юстиции
А.А. Мельникову

В ответ на Представление от 10.06.2019г. № 2-26/42 об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности и противодействии терроризму в МБУ МЦ «Дом молодежи» сообщаю:

1. Представление рассмотрено 17.06.2019г. с участием представителя прокуратуры А.А. Писаревой.
2. К устранению выявленных нарушений приняты меры:
 - 2.1. проведен внеплановый инструктаж с работниками учреждения по противопожарной безопасности 07.06.2019г. по пункту 3 ППР в РФ;
 - 2.2. оба нарушения пункта 23 ППР в РФ устранены в период проверки; с лицом, ответственным за пожарную безопасность, проведена разъяснительная беседа о недопустимости подобных нарушений;
 - 2.3. применено дисциплинарное взыскание в отношении главного инженера, за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей (копия прилагается);
3. Обеспечить исправность источника наружного противопожарного водоснабжения (гидрант за зданием «Дома молодежи») не представляется возможным, в связи с тем, что его собственник неизвестен.

Противопожарная безопасность обеспечивается наличием автоматической системы оповещения людей, автоматической установкой водяного пожаротушения, имеющей на наружной стене здания ГМ80 для подключения передвижной пожарной техники (2 штуки), а также внутри здания находятся 32 внутренних пожарных крана, оборудованных пожарными рукавами и огнетушителями.

4. В целях обеспечения антитеррористической защищенности учреждения, направлено письмо (копия прилагается) в комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска с расчетами необходимых затрат, включающих в себя расходы на заключение договора с частной охранной организацией. После получения соответствующих денежных средств на счет учреждения будут соблюдены требования пункта 17 Требований.

Директор

О.С. Налесник
8-913-921-08-10

А.А. Мельников
19.06.19