

Муниципальное автономное учреждение



Стадион

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

«СТАДИОН»

(МАУ «СТАДИОН»)

630091 г. Новосибирск

ул. Мичурина, 10, а/я 67

тел./факс 8(383) 240-99-57

e-mail: mbustadion@mail.ru

ИНН 5406537846, КПП 540601001

« 26 » 06 2018 г. № 446

Информация о результатах проверок
муниципального автономного учреждения «Стадион»

№ п/п	Наименование контрольного органа	Объект проверки	Тема (предмет) проверки	Результат проверки	Принятые меры по итогам проверки (срок для принятия мер)
1	Прокуратура Кировского района (проверка проводилась 06.04.18г.)	Спортивная площадка по ул. Вертковской, 19	Исполнение законодательства при размещении и использовании спортивных плоскостных сооружений	Выявлены нарушения требований пожарной безопасности: 1) В нарушение п. 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утвержденные постановлением Минстроя России от 13.0 № 18-7, лестница на пути эвакуации имеет ограждение высотой менее 1,2м (фактическая высота перил 0,6 м); 2) В нарушении п. 4.3 «СП 4.13130.2013.	17.05.18г. установлены противопожарные датчики. 21.05.18г. нарастили перила до 1м20см.

				<p>Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденный приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288, противопожарное расстояние между жилым домом и спортивной площадкой менее 10 метров (фактическое расстояние 6 метров); противопожарное расстояние между спортивной площадкой и вспомогательным зданием менее 15 метров (фактическое расстояние 3 метра между спортивной площадкой и киоском);</p> <p>3) в нарушении п. А.4 Приложения А «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>я», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175, помещение раздевалки не оборудовано автоматическо й установкой пожарной сигнализации (АУПС).</p> <p>4) И.о. прокурора Кировского района г. Новосибирска Кремлевым Н.А. вынесено постановление о возбуждении дела об административ ном правонарушени и от 11.05.2018г.</p> <p>5) 17.0 4.2018г. №3- 179в-2018 Представление об устранении нарушений законодательст ва о пожарной безопасности и противодейств ии терроризму.</p>	
--	--	--	--	---	--

Директор



А.А. Тропников