



муниципальное автономное учреждение г.Новосибирска  
центр спортивной подготовки



## МАУ ЦСП «ЭЛЕКТРОН»

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МЭРИИ г. НОВОСИБИРСКА

ИНН 5410131704 630110 г. Новосибирск ул. Учительская 42а тел. (383) 271-70-80, 271-30-30 www.sk-elektron.ru

Исх. № 29 от « 21 » февраля 2018 г.

На № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Информация о проведенных в учреждении проверках в феврале 2018 года.

№ п/п	Наименование контрольного органа	Объект проверки	Тема (предмет) проверки	Результат проверки	Принятые меры по итогам проверки (сроки для принятия мер)
1	Управление государственной архивной службы Новосибирской области	с 15.01.-09.02.2018 г. МАУ ЦСП «Электрон»	контроль за соблюдением законодательства РФ, законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской области об архивном деле	Нарушений не выявлено	
2	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новосибирску УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области	с 15.01.2018-31.01.2018 г. МАУ ЦСП «Электрон»	оценка соответствия осуществляемых юридическим лицом деятельности или действий (бездействия) обязательным требованиям пожарной безопасности	Выявлены нарушения: - расстояние от потолка до настенных звуковых оповещателей менее 150 мм (НПБ 104-03 п.3.17) - в техническом помещении (бойлерной, венткамеры) хранятся горючие материалы (ППР в РФ п.23б) - на путях эвакуации (лестница) отсутствуют знаки пожарной безопасности, ППР в РФ 33).	Нарушения устранить до 01.08.2018 г.

Директор

Исп. Т.Г. Романова  
285-76-00

О.В. Пономарев