

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования специа-
лизируванная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва города Новосибирска
«ЦЕНТР ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА»
(МАУ СДЮСШОР «ЦЗВС»)

Р/С 40603810707000489327
 Сибирский филиал АО «Райффайзенбанк» г. Новосибирск
 К/С № 30101810300000000799
 БИК 045004799
 ИНН 5410130443/ КПП 541001001
 ОГРН 1025403913072

Юридический адрес: 630110, г. Новосибирск,
 улица Богдана Хмельницкого, 68/1
 Почтовый адрес: 630037, г. Новосибирск,
 улица Первомайская, 154
 Тел/факс: (383) 285-51-11, 285-28-88
 E-mail: nksport2007@mail.ru

22.02 20 18 № 01.04/93
 на № _____ от _____

Информация о результатах проверок в
 Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования специа-
 лизированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва города Но-
 сибирска
«ЦЕНТР ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА»
(МАУ СДЮСШОР «ЦЗВС»)

№	Наименование контрольного органа	Объект проверки	Тема (предмет) проверки	Результат проверки	Принятые меры по итогам (срок для принятия мер)
1	МКУ «ГЦТ-НиРМТБМ УСКСиМП Акт №24 от 12.02.2018	ЛСК «Локомотив»	Проверка защиты объекта	1. Пути эвакуации захламлены; 2. Двери эвакуационных выходов используются с нарушениями, закрыты на замок 3. Техническое обслуживание огнетушителей не оформлено, журнал технического обслуживания огнетушителей не ведется, эксплуатационные паспорта на огнетушители не ведутся 4. Журнал учета инструктажей и практических тренировок не ведется должным образом	Все замечания устранены

2	МКУ «ГЦТ- НиРМТБМ УСКСиМП Акт от 13.02.2018 года	ЛСК «Ло- комотив»	Проведение обследо- вания кровли, наличие снега и наледи на террито- рии, на подъездных путях, исправность освещения входных групп, наличие про- тивоскользящего покрытия с целью исполнения приказа ДКСиМП от 08.02.2018 года № 0082-од	Организовать очистку снега кровли, вывоз снега с терри- тории, а также очистку эвакуа- ционных выходов до 19.02.2018	Все замеча- ния устра- нены в установ- ленный срок
---	---	----------------------	---	--	---

И. о директора



В.А. Бочкарёв

 Исп. Колесникова Е.А
 285-51-11

