

Муниципальное автономное учреждение



МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

«СТАДИОН»

(МАУ «СТАДИОН»)

630091 г. Новосибирск

ул. Мичурина, 10, а/я 67

тел./факс 8(383) 240-99-57

e-mail: mbustadion@mail.ru

ИНН 5406537846, КПП 540601001

«22» 05 2018 г. № 358

Информация о результатах проверок
муниципального автономного учреждения «Стадион»

№ п/п	Наименование контрольного органа	Объект проверки	Тема (предмет) проверки	Результат проверки	Принятые меры по итогам проверки (срок для принятия мер)
1	Государственная инспекция труда в Новосибирской области (проверка проводилась 23.03.18г.)	Отдел кадров и бухгалтерия по адресу: г. Новосибирск ул. Мичурина, 10	Соблюдение трудового законодательства (по жалобе сотрудника Дадонова О.А.)	1. Предписание № 7-347-18-ОБ/340/22/3 об устранении нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 2. Постановление № 7-347-18-ОБ/340/22/11 о назначении административного наказания в виде штрафа в сумме 30000	Направлен ответ в Государственную инспекцию труда в НСО от 04.05.2018г. №306. Штраф в размере 30000 руб. уплачен 17.04.18г. (платежное поручение № 676) Штраф в размере 30000 руб. уплачен 17.04.18г. (платежное поручение № 675).

				<p>руб. 3. Постановление № 7-347-18-ОБ/340/22/12 о назначении административного наказания в виде штрафа в сумме 30000 руб.</p> <p>4. Постановление № 7-347-18-ОБ/340/22/13 о назначении административного наказания в виде предупреждения директору.</p> <p>5. Постановление № 7-347-18-ОБ/340/22/14 о назначении административного наказания в виде предупреждения директору.</p>	
2	<p>Прокуратура Кировского района (проверка проводилась 06.04.18г.)</p>	<p>Спортивная площадка по ул. Вертковской, 19</p>	<p>Исполнение законодательства при размещении и использовании спортивных площадок и сооружений</p>	<p>Выявлены нарушения требований пожарной безопасности:</p> <p>1) в нарушение п. 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утвержденное постановлением Минстроя России от 13.01.18 № 18-7, лестница на пути эвакуации имеет ограждение</p>	<p>17.05.18г. установлены противопожарные датчики. До конца мая 2018г. нарастим перилла до нужного уровня. С остальными замечаниями не согласны, написали возражения.</p>

				<p>высотой менее 1,2м (фактическая высота перил 0,6 м); 2) в нарушении п. 4.3 «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденный приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288, противопожарное расстояние между жилым домом и спортивной площадкой менее 10 метров (фактическое расстояние 6 метров); противопожарное расстояние между спортивной площадкой и вспомогательным зданием менее 15 метров (фактическое расстояние 3 метра между спортивной площадкой и киоском); 3) в нарушении п. А.4 Приложения А «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты.</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175, помещение раздевалки не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС).</p> <p>4) И.о. прокурора Кировского района г. Новосибирска Кремлевым Н.А. вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении от 11.05.2018г.</p>	
--	--	--	--	---	--

Директор



А.А. Тропников