



Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска  
**«Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства»**

630049, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 167А.  
тел.: 383 – 226 – 1402, тел./факс: 383 – 236 – 3853, office@ncvsm.ru, ОКПО 73958372,  
ОГРН 1045401019619, ИНН/КПП 5402192083/540201001, ФИЛИАЛ СИБИРСКИЙ ПАО  
БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» Г. НОВОСИБИРСК БИК 045004867, Р/С 40703810613004000060,  
К/С 30101810250040000867

От 25.06.2021

№ 01-05-196

Информация о результатах проверок  
МАУ «НЦВСМ»  
за июнь 2021 года

№п /п	Наименование контрольного органа	Объект проверки	Тема (предмет проверки)	Результат проверки	Принятые меры по итогам проверки (срок для принятия мер)
1.	Прокуратура Кировского района города Новосибирска	ул. Зорге, 82/3	Надзор за исполнением законодательства о противодействии терроризму, о пожарной безопасности.	Установлены нарушения: не обеспечено исправное состояние механизмом для самозакрывания противопожарных дверей, отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности, не обеспечено устранение повреждений средств огнезащиты для металлических несущих строительных конструкций, отсутствие техдокументация огнезащитной обработке для несущих конструкций, не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград электрическими проводами и кабелями.	- Обеспечено исправное состояние механизма для самозакрывания противопожарных дверей; - Разработана инструкция о мерах пожарной безопасности на объектах ОСП - Обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости в отверстиях и зазорах в местах пересечения противопожарных преград - Виновные лица предупреждены о недопустимости подобных нарушений в будущем. До конца года запланирована разработка технической документации огнезащитной обработки для металлических несущих строительных конструкций, выполнение работ по устранению повреждений средств огнезащиты для металлических несущих строительных конструкций.
2	Прокуратура Завельцовского района города Новосибирска	Красный проспект, 167А	Соблюдение действующего законодательства организациями, имеющими физкультурно –	Установлены нарушения: эксплуатация светильников со снятыми колпаками, уклон лестницы на путях эксплуатации более 1:1,	Объявлен выговор специалисту по пожарной профилактике. (Приказ 04-09-1 от 15.06.2021)

			спортивную направленность	ширина проступи менее 25 см (фактически 20 см), высота ступени более 22 см (фактически 30 см), размещение лестницы не у глухой стены, ограждение лестницы высотой менее 1,2 м, допущена фиксация самозакрывающейся двери лестничной клетки в открытом положении, размещение оборудования у двери эвакуационного выхода, допущено хранение оборудования и других предметов в вентиляционной камере.	
--	--	--	---------------------------	--	--

Генеральный директор



С.В. Даниленко