



ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ  
ПОЛИТИКИ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска  
«Спортивная школа олимпийского резерва

«**Центр игровых видов спорта**»  
630110, г. Новосибирск, ул. Учительская, 61,  
E-mail: civs.nsk@mail.ru, тел. 204-20-20

ОГРН 1045403903038 ИНН 5410152126 КПП 541001001

От «25 февраля» 2020 г. № 63

На № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

**Информация о результатах проверок  
МБУ СШОР "ЦИВС"  
за февраль 2020 г.**

№ п/п	Наименование контрольного органа	Объект проверки, адрес	Тема (предмет) проверки, сроки проведения проверки	Результат проверки	Принятые меры по итогам проверки (срок для принятия мер)
1	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Новосибирской области  Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области	МБУ СШОР «ЦИВС»  ул. Первомайская, д. 144/1	В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая выездная проверка на предмет выполнения обязательных требований пожарной безопасности  Начало проведения проверки - 11.02.2020 Окончание проведения проверки - 21.02.2020	В соответствии с актом проверки № 231 от 21.02.2020 выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:  1. Холодный склад в подвале не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации (ППР в РФ п. 61, 63); 2. Коридор перед кабинетом № 35 не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации (ППР в РФ п. 61,63); 3. Руководитель не осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и не составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). В случае окончания гарантированного срока огнезащитной	01.03.2021  01.03.2021  01.03.2021

				<p>эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений (ППР в РФ п.21).</p>	
2	<p>Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Новосибирской области</p> <p>Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области</p>	<p>МБУ СШОР «ЦИВС» ул. Первомайская, д. 150</p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая выездная проверка на предмет выполнения обязательных требований пожарной безопасности</p> <p>Начало проведения проверки - 11.02.2020 Окончание проведения проверки - 21.02.2020</p>	<p>В соответствии с актом проверки № 232 от 21.02.2020 нарушений не выявлено</p>	

И.о. директора



И.В. Богомолов

Богомолов  
2840666