

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПЕЙСКОГО РЕЗЕРВА
«ЦЕНТР ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА»

юридический адрес: 630129, г.Новосибирск ул.Курчатова 13/2
т./ф : (383) 328-33-84 e-mail:sdushor_wws_sport@mail.ru

исх. 42

«21» февраля 2020 года

Информация о результатах проверок
МАУ СШОР «Центр ВВС»

№ п/п	Наименование контрольного органа	Объект проверки	Тема (предмет) проверки	Результат проверки	Принятые меры по итогам проверки (срок для принятия мер)
1	Главное Управление МЧС России по Новосибирской области. Отдел надзорной деятельности профилактической работы по г.Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.	МАУ СШОР «Центр ВВС» ул.Курчатова ,13/2	Плановая выездная проверка. Дата проведения проверки 21.01-24.01.2020г.	Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами: 1. Помещение пожарного поста менее 15м ² (фактически 11,5м ²), а т.ж.в нем отсутствует естественное и аварийное освещение(СП 5.13130.2009 п.13.14.12); 2. Светильники, размещенные в помещениях, эксплуатируются со снятыми	Срок для принятия мер до 01.09.2020г.

				колпаками(рассеивателями),предусмотренными конституцией (ППР в РФ п.42.в).	
2	<p>Главное Управление МЧС России по Новосибирской области.</p> <p>Отдел надзорной деятельности профилактической работы по г.Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.</p>	<p>МАУ СШОР «Центр ВВС» ул. Лазурная,10/3</p>	<p>Плановая выездная проверка. Даты проведения проверки 22.01.2020г., 31.01.2020г.</p>	<p>В ходе проведения проверки:</p> <p>1.Расстояние от дымовых пожарных извещателей до близлежащих электросветильников менее 0,5м.(каб.№124, 126,205,202,221, 224,225,226,227, 228,мед.кабинет, спортивный зал,коридор 1-го этажа,коридор 2-го этажа) Федеральный Закон от 21.12.1994г.№69 -ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1,2,п.12.18 НПБ 88-2001*.</p> <p>2.Помещение мастерской в подвале,инвентарная,каб.№202/1, каб.№127,помещение№31 в подвале,не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, Федеральный Закон от 21.12.1994г.№69 -ФЗ «О пожарной</p>	<p>Срок для принятия мер до 01.06.2020г.</p>

				<p>безопасности» ст.1,2;НПБ 110-03п.4,табл.№3. 3.В лестничных клетках двери не имеют уплотнений в притворах(лестничная клетка на 1-м этаже правого крыла здания,),Федеральный Закон от 21.12.1994г.№69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1,2,СНиП 21.01.97*п.6.18*</p>	
--	--	--	--	--	--

Директор



Д.В.Олеников

Иванов
3283384