



Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска
«Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства»

630049, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 167.
тел.: 383 – 226 – 1402, тел./факс: 383 – 236 – 3853, office@ncvsm.ru, ОКПО 73958372,
ОГРН 1045401019619, ИНН/КПП 5402192083/540201001, ФИЛИАЛ СИБИРСКИЙ ПАО
БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» Г. НОВОСИБИРСК БИК 045004867, Р/С 40703810613004000060,
К/С 30101810250040000867

От 24.06.2019

№ 03-01/26

Информация о результатах проверок
МАУ «НЦВСМ»
за июнь 2019 года

| №п /п | Наименование контрольного органа | Объект проверки | Тема (предмет проверки) | Результат проверки | Принятые меры по итогам проверки (срок для принятия мер) |
|-------|--|---|---|--|---|
| 1 | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирск у УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области | <u>МАУ «НЦВСМ»</u> <u>630049</u> <u>г. Новосибирск</u> <u>ул. Красный</u> <u>проспект 167</u> | <u>Соблюдение</u> <u>обязательных</u> <u>требований и (или)</u> <u>требований,</u> <u>установленных</u> <u>муниципальными</u> <u>правовыми актами,</u> <u>выполнение</u> <u>предписаний органов</u> <u>государственного</u> <u>контроля (надзора)</u> <u>органов</u> <u>муниципального</u> <u>контроля (исполнение</u> <u>предписания</u> <u>№527/1/1 от</u> <u>31.05.2018 г.), (срок</u> <u>проведения проверки</u> <u>с 06.05.2019</u> <u>по 31.05.2019)</u> | <u>Виды</u> <u>нарушений:</u> <u>1. на кровли</u> <u>здания</u> <u>отсутствуют</u> <u>ограждения;</u> <u>2. лестница</u> <u>не ограждена</u> <u>противопожа</u> <u>рными</u> <u>перегородка</u> <u>ми и нет</u> <u>тамбур-</u> <u>шлюза 3. для</u> <u>отделки</u> <u>потолков в</u> <u>лестничной</u> <u>клетке</u> <u>применены</u> <u>материалы с</u> <u>более</u> <u>высокой</u> <u>пожарной</u> <u>опасностью</u> <u>чем</u> <u>Г1,В1,Д2,Т2;</u> <u>4. в</u> <u>противопожа</u> | 1. Заключен договор по монтажу кровельного ограждения на сумму 377,8 тыс.руб. срок исполнения до 30.07.2019); По п.2,3 проводятся подготовка к проектным работам. 4. Заключен договор на установку клапанов системы вентиляции на сумму 134,7 тыс.руб. срок исполнения до 30.07.2019г |

| | | | | | |
|----------|--|---|--|---|---|
| | | | | <u>рных преградах вентиляции не установлены противопожарные клапаны.</u> | |
| <u>2</u> | Муниципальное казенное учреждение «Агентство методического обеспечения обеспечения Управления культуры спорта и молодежной политики» | <u>МАУ «НЦВСМ» 630049 г. Новосибирск ул. Красный проспект 167</u> | <u>Анализ финансово-хозяйственной деятельности, проверка расходования средств на оплату труда, проверка расходования средств на приобретение основных средств, проверка расходования средств, выделенных на прочие расходы (срок проведения проверки с 20.05.2019 по 14.06.2019)</u> | <u>Проверка окончена 14.06.2019, ждем акт.</u> | |
| <u>3</u> | Инспекция Департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска (приказ о создании № 120-од от 20.05.2019) | <u>МАУ «НЦВСМ» 630049 г. Новосибирск ул. Красный проспект 167</u> | <u>Выездная плановая проверка деятельности учреждения по осуществлению закупок за период с 05.06.2018 по 05.06.2019г. (срок проведения 05.06.2019 по 14.06.2019)</u> | <u>1. Признать наличие нарушений частей 2.5.8 п.7 ч.9,11; п. 1,2 части 19 ст.4; части 2 ст. 4.1.ФЗ № 223-ФЗ.</u> <u>2. Выданы рекомендации и по устранению нарушений до 08.07.2019</u> | <u>По п. 1 направлены возражения в Департамент финансов и налоговой политики.</u> <u>По п. 2 проводится мероприятия по устранению нарушений.</u> |

Генеральный директор



В. Ф. Захаров

Главный бухгалтер



Л. В. Филоненко