



Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска
«Спортивная школа олимпийского резерва «Центр водных видов спорта»

МАУ СШОР «Центр ВВС»

630129, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Курчатова, 13/2
Тел. (383) 328-33-84, E-mail sdushor_wvs_sport@mail.ru
Тел. бухг. (383) 328-33-92, E-mail 3283392@mail.ru
ОКПО 73122596 ОГРН 1045403904050 ИНН/КПП 5410152461/541001001»

исх. 161

«19 сентября 2020 года

**Информация о результатах проверок
МАУ СШОР «Центр ВВС»**

№ п/п	Наименование контрольного органа	Объект проверки	Тема (предмет) проверки	Результат проверки	Принятые меры по итогам проверки (срок для принятия мер)
1	Отдел надзорной деятельности профилактической работы по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области	МАУ СШОР «Центр ВВС» п/б «Академ-Волна», ул. Полевая, 5а	На основании распоряжения главного государственного инспектора г. Новосибирска по пожарному надзору Гаврильченко А.О. № 1082 от 14 сентября 2020 года и ст.6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. 21 сентября 2020 года по 15ч. 00 мин. 25 сентября 2020 г. проведена внеплановая,	Допущена установка пожарных извещателей на подвесном потолке «Армстронг» без устойчивого положения в пространстве. Расстояние от извещателя до электросветильников менее 0,5 м. Не обеспечено исправное	Срок устранения 01.04.2021 г.

			<p>выездная проверка за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности и требований, установленных муниципальными правовыми актами с целью исполнения мотивированного представления должностного лица ОНД и ПР по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области по результатам рассмотрения рапорта должностного лица от 25.08.2020 г., поступившего в ОНД и ПР по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан.</p>	<p>состояние систем противопожарной защиты объекта (нарушена целостность корпуса табло «выход», расположенный в спортзале. 2-й этаж)</p>	
--	--	--	--	--	--

Директор

Д.В.Олеников

Иванов
3283384