

**муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Дворец культуры имени М. Горького"**

630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 40 тел. 271-35-13, 271-34-19 ИНН 5410153955 КПП 541001001 л/с 016.16.012.8 в ДФ и НП мэрии ОГРН 1045403910200

Информация о результатах проверок МБУК ДК им. М. Горького  
по состоянию на 01.11.2019 г.

№п/п	Наименование контрольного органа	Объект проверки	Тема (предмет проверки)	Результат проверки	Принятые меры по итогам проверки (срок)
1	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	МБУК ДК им. М. Горького	проверка соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг	Нарушений не выявлено	
2	Главное Управление МЧС России по Новосибирской области	МБУК ДК им. М. Горького	Мероприятия по надзору, нарушений обязательных требований пожарной безопасности	1. Демонтированы герметические двери (5 шт.); 2. Не проводятся технические осмотры и контрольные оценки фильтров поглотителей (ФПУ-200 (2шт.) 1981 г.); 3. В защитном сооружении при прокладке труб водоснабжения была нарушена целостность ограждающих конструкций; 4. Не проводится техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт технических систем защитного сооружения; 5. Элементы инженерных систем внутри ЗСГО окрашены в неустановленные цвета; 6. Объект не соответствует в части требований ч. 1 ст. 9 Закона № 28-ФЗ, п.п. 2,10 Положения № 804, п.п. 1.2,1.3,3.2.1. ЗСГО № 0553-55; 7. Не обеспечена герметизация защитного сооружения, а именно: резиновые детали уплотнения герметических дверей частично окрашены, частично отсутствуют, на дверях частично присутствуют следы коррозии; 8. Герметические двери, находящиеся в открытом положении не установлены на поставки; 9. Не проводятся технические осмотры и контрольные оценки фильтров поглотителей (ФПУ- 200 (2шт.) 1981 г.); 10. Не проводится техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт технических систем защитного сооружения; 11. Элементы инженерных систем внутри окрашены в неустановленные цвета; 12. Объект не соответствует в части требований ч. 1 ст. 9 Закона № 28-ФЗ, п.п. 2,10 Положения № 804, п.п. 1.2, 1.3, 3.2.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны № 583 от 15.12.2002 г. Выдано предписание № 71 от 11.10.2019г.	

Директор



Т.Е. Михайлова