

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ К. С. СТАНИСЛАВСКОГО»
630032, г. Новосибирск, ул. Котовского-2а
тел.362-01-29, 351-61-49, 351-61-57
ИНН 5404438053 ОГРН 111547605960

№ п/п	Наименование контрольного органа	Объект проверки	Тема (предмет) проверки	Результат проверки	Принятые меры по итогам проверки (срок для принятия мер)
1	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	МБУК «КДЦ им. К. С. Станиславского»	Обоснованность расчетов за поставленный товар по платежному поручению от 05.12.2017г.№1268	Нарушений не установлено	
	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	МБУК «КДЦ им. К. С. Станиславского»	Обоснованность расчетов за поставленный товар по платежному поручению от 05.12.2017г.№1269	Нарушений не установлено	
2	Прокуратора Ленинского района г. Новосибирска	МБУК «КДЦ им. К. С. Станиславского»	Проверка исполнения законодательства о гражданской обороне . Решение о проведении проверки №425 от 11.12.2017г.	<p>Выявлены нарушения Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.02.2002 №583:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вход в защитное сооружение гражданской обороны (ЗСГО) загроможден; -резиновые детали уплотнения окрашены; -санузлы не закрыты и не опечатаны; -оценка технического состояния ЗСГО не проводится; - техническое обслуживание и ремонт технических систем ЗСГО не планируются и не проводятся; -группы (звенья) по обслуживанию ЗСГО в мирное время не созданы; - ЗСГО и маршруты движения укрываемых к ним не обозначены установленным порядком; <p>Установлено, что отсутствует необходимая документация в ЗСГО:</p> <ul style="list-style-type: none"> -сигналы оповещения гражданской обороны отсутствует; - план перевода ЗСГО на режим убежища (ПРУ); -эксплуатационная схема вентиляции ЗСГО 	<p>МБУК «КДЦ им. К. С. Станиславского» на балансе учреждения имеет подвальное помещение, а не защитное сооружение гражданской обороны (ЗСГО)</p> <p>Данное подвальное помещение содержится в том состоянии, в каком было передано на баланс МБУК «КДЦ им. К. С. Станиславского»</p> <ul style="list-style-type: none"> -очищен вход в ЗСГО; -резиновые детали уплотнения очищены от краски; -санузлы закрыты и опечатаны; - инструкции по противопожарной безопасности в наличии