

**Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска  
«Парк культуры и отдыха «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»**

630099, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 8, тел/факс 224-02-77  
р/с 40702810400030011114, в филиале Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» г. Новосибирск,  
к/с 30101810250040000867, БИК 045004867, ИНН 5406245850, КПП 540601001,  
ОКПО 13683868, ОКВЭД-93.21 93.29.9 93.29 47.89 47.81 47.9 56.10, ОКФС-14,  
ОКОПФ-15243, ОКОГУ-4210007, ОКАТО-50401386000  
E-mail: centralparknsk@yandex.ru

от 01 апреля 2019г.

**Информация о результатах проверок  
В МУП ПКиО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»  
за март 2019г.**

№ п/п	Наименование контрольного органа	Объект проверки	Тема (предмет) проверки	Результат проверки	Принятые меры по итогам проверки (сроки для принятия мер)
1.	Сибирское Управление Ростехнадзора	МУП ПКиО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»	Контроль исполнения пунктов №№ 1-85 предписания об устранении выявленных нарушений № 31-0326/П-ТСЭ-134 от 27.08.2019, срок исполнения которых истек.	1. Отсутствует энергослужба, укомплектованная электротехническим персоналом. 2,3. Не обеспечено прохождение ответственным за электрохозяйство и заместителем ответственного за электрохозяйство проверки знаний на присвоение группы по электробезопасности V-имеющей электроустановки напряжением выше 1000В. 4. Отсутствует временное разрешение на эксплуатацию освещения, выданного органами Ростехнадзора, для проведения пусконаладочных работ, опробования электрооборудования. 5. Отсутствует ведение журнала выдачи и возврата ключей от электроустановок. 6. Отсутствуют осмотры кабельных линий напряжением до 35кВ.	1. До 20.08.2019  2. До 20.05.2019 3. До 20.08.2019  4. До 20.05.2019  5. До 20.05.2019  6. До 20.05.2019



Директор

А.Ю. Былин