



МКУ КАЛЕЙДОСКОП

муниципальное бюджетное
учреждение города
Новосибирска
«Молодежный центр
«КАЛЕЙДОСКОП»

630090, г. Новосибирск
Детский проезд, д. 8
тел. 330-37-97
mckaledoskop@yandex.ru

от 01.09.2021 г. №

Информация о результатах проверок за август 2021 г.

№ п/п	Наименование контрольного органа	Объект проверки	Тема проверки	Принятые меры по итогам проверки
1.	10.08.2021- Главное Управление МЧС России по Новосибирской области	МБУ «Молодежный центр «КАЛЕЙДОСКОП», Детский проезд, 8	Федеральный государственный пожарный надзор	<p>п.1 «Люк выхода на чердак с лестничной клетки не выполнен противопожарным 2-го типа» и</p> <p>п.2 «Двери технических помещений не выполнены нормируемым пределом огнестойкости (электрощитовая)» - ведется работа по подготовке заявки в фирму по установке, чтобы получить коммерческое предложение, на основании которого будет сделан запрос на финансирование в департамент культуры, спорта и молодежной политики.</p> <p>п.3 «Не обеспечено категорирование по взрывоопасной и пожарной опасности, а также определение класса и зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны» - договор на стадии заключения с ООО «Организация безопасности».</p> <p>п.4 «Не проводится проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций кровли (не предоставлен акт (протокол) проверки) -</p>

				<p>Договор на стадии заключения с ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Новосибирской области».</p> <p>п.5 «Подвальный этаж используется для организации мастерской (дробление глины), а также хранения мебели и других предметов» - подвальный этаж частично освобожден.</p> <p>п.6 «Запор на дверях эвакуационного выхода из лестничной клетки не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа- на дверь установлена задвижка, обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа.</p>
--	--	--	--	---

Директор МБУ МЦ «КАЛЕЙДОСКОП» /



/ Н.Г. Шутова