



муниципальное бюджетное учреждение
Советского района
города Новосибирска
Центр молодежного досуга
«Левобережье»
(МБУ ЦМД «Левобережье»)
630098, Новосибирск, ул. Энгельса, 17
Тел./факс - 8(383) 306-49-72
№ 483 от 03.09.2021г.

Начальнику управления
молодежной политики мэрии
города Новосибирска
Соловьевой И.С.

Уважаемая Ирина Сергеевна!

Сообщаем Вам о том, что в МБУ ЦМД «Левобережье» за отчетный период (август 2021 года) был проведен внеплановый инспекционный визит, на основании подпункта 3 части 1 57 ФЗ от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», «протокола оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 11.06.2021, утвержденного Президентом РФ от 19.06.2021» по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности на территории, здании и помещениях МБУ ЦМД «Левобережье» по адресам:

1. 12.08.2021, МБУ ЦМД «Левобережье» ОО «Факел», ул. Ветлужская, 28а (акт внепланового инспекционного визита №1890).

2. 16.08.2021, МБУ ЦМД «Левобережье» ОО «ДМ «Маяк», ул. Русская, 1а (акт внепланового инспекционного визита №1904).

Инспекционный визит проведен в отношении: зданий, помещений и территории объекта защиты МБУ ЦМД «Левобережье».

Были составлены протоколы осмотра.

По ул. Русская, 1а. нарушений не выявлено.

По ул. Ветлужская, 28а выявлены следующие нарушения: запор на дверях эвакуационного выхода в лестничную клетку (согласно плану эвакуации) не обеспечивает возможность открывания изнутри без ключа, двери грузового лифта (подъемника) противопожарными с пределом огнестойкости не менее Е30. Предписанием №1890/1/1 установлены сроки для устранения данного правонарушения – 01.11.2021. Сообщить в указанный срок о принятых мерах по устранению нарушений в ОНДиПР по г. Новосибирску, ул. Комбинаторская, 8.

Директор МБУ ЦМД «Левобережье»



О.Л. Долганова



Муниципальное бюджетное учреждение Советского района города Новосибирска
Центр молодежного досуга «Левобережье» (МБУ ЦМД «Левобережье»)
630098, Новосибирск, ул. Энгельса, 17, тел./факс - 8(383) 306-49-72

**Информация о результатах проверок
за август 2021 года**

№	Наименование контрольного органа	Объект проверки	Тема (предмет) проверки	Результат проверки	Принятые меры по итогам проверки (срок для принятия мер)*
1	За отчетный период в МБУ ЦМД «Левобережье» проверки не проводились	1. 16.08.2021, МБУ ЦМД «Левобережье» ОО «ДМ «Маяк», ул. Русская, 1а (акт внепланового инспекционного визита №1904). 2. 12.08.2021, МБУ ЦМД «Левобережье» ОО «Факел», ул. Ветлужская, 28а (акт внепланового инспекционного визита №1890).	Инспекционный визит проведен в отношении: зданий, помещений и территории объекта защиты МБУ ЦМД «Левобережье»	По адресу МБУ ЦМД «Левобережье» ОО «ДМ «Маяк», ул. Русская, 1а (акт внепланового инспекционного визита №1904) нарушений не выявлено. По адресу МБУ ЦМД «Левобережье» ОО «Факел», ул. Ветлужская, 28а (акт внепланового инспекционного визита №1890). выявлены следующие нару-	Направлено письмо (исх. №471 от 23.08.2021 на вх. №31/07883 от 24.08.2021) в департамент земельных и имущественных отношений мэрии г. Новосибирска с просьбой направить технические документы, подтверждающие соответствие дверей грузового лифта предельно огнестойкости не менее Е 30 (Федеральный Закон от 22.июля 2008 года №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях по-

				<p>шения: запор на дверях эвакуационного выхода в лестничную клетку (согласно плану эвакуации) не обеспечивает возможность открытия изнутри без ключа, двери грузового лифта (подъемника) противопожарными с пределом огнестойкости не менее Е30. Предписанием №1890/1/1 установлены сроки для устранения данного правонарушения – 01.11.2021. Сообщить в указанный срок о принятых мерах по устранению нарушений в ОНДиПР по г. Новосибирску, ул. Комбинаторская, 8.</p>	<p>жарной безопасности» ст.140ч.2.) В случае невозможности предоставления данной технической документации согласовать заделку шахты лифта негорючими материалами (газобетон, гипсокартонные плиты). Данный грузовой лифт не используется и находится в неисправном положении. Ведущему инженеру, Байшеву А.М. дано задание организовать и произвести устранение выявленных в ходе проверки нарушений.</p>
--	--	--	--	---	---

--	--	--	--	--

Директор МБУ ЦМД «Левобережье»



О.Л. Долганова

*Если к моменту подачи информации меры по итогам проверки еще не приняты, то в таблице указывается установленный срок для принятия мер.