



Муниципальное бюджетное учреждение Советского района города Новосибирска
Центр молодежного досуга «Левобережье» (МБУ ЦМД «Левобережье»)
630098, Новосибирск, ул. Энгельса, 17, тел./факс - 8(383) 306-49-72

Информация о результатах проверки в январе 2025 года

МБУ ЦМД «Левобережье»

Месии

наименование организации, в отношении которой проведена проверка

№ п/п	Наименование организации, проводившего проверку, сроки проведения проверки	Объект проверки	Тема (предмет) проверки	Результат проверки	Принятые меры по итогам проверки (сроки для принятия мер)*
	В отчетном периоде (январь) 2025 года проводилась проверка - профилактический визит(с 27.01.2025-31.01.2025 гг. при-каза ДКСИМП	Помещение МБУ ЦМД «Левобережье»	Соблюдение на объекте законодательства в части антитеррористической защищенности, пожарной безопасности и гражданской обороны	Акт проверки (профилактического визита) (с 27.01.2025-31.01.2025 гг. Объекты не соответствуют в полной мере требованиям безопасности Рекомендовано: 1. Необходимо, в соответствии с п. 26 требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. № 176 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" рассмотреть возможность обеспечить охрану объекта (территорий) второй категории опасности сотрудниками (работниками) частных охранных организаций (подразделений ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, воинизированных и сторожевых подразделений организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации), в том числе посредством реагиро-	МБУ ЦМД «Левобережье» рассматривает пути решения в соответствии с рекомендациями установленными и действующими сроками.

<p>Мэрия города Новоси- бирска от 21.02.2020 № 0033-од. • при- каза МКУ «Технадзор ДКСыМП» от 24.01.2025 № 4</p>		<p>вания на сообщения, поступающие с технических средств охраны, установленных на таких объектах (территориях) в срок до 28.01.2027 года;</p> <p>2. Необходимо, в соответствии с п. 25 «з» требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. № 176 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" рассмотреть возможность оборудования объектов (территорий) системами экстренного оповещения работников и посетителей объектов (территорий) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации в срок до 28.01.2027 года;</p> <p>3. Необходимо в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 обеспечить наличие на объекте технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пу-контрастных испытаний указанных систем в срок до 28.01.2027 года.</p> <p>4. Необходимо, в срок 28.03.2025 года, с привлечением лицензированной организации, спланировать технический аудит имеющейся пожарной автоматики на предмет соответствия ГОСТ Р 59638-2021, п. 6.6 «Замена технических средств СПС» и ГОСТ Р 59639-2021 п. 6.7 «Замена технических средств СОУЭ» и исклю-чения фактов использования элементов пожарной автоматики с истекшим сроком годности и старше 10-ти лет.</p>	
--	--	---	--

Директор

О.Л. Долганова



*Если к моменту подачи информации меры по итогам проверки еще не приняты, то в таблице указывается установленный срок для принятия мер.