

Департамент культуры,
спорта и молодежной политики
мэрии города Новосибирска
муниципальное бюджетное учреждение
города Новосибирска

**«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО
РЕЗЕРВА**

ПО ГИМНАСТИЧЕСКИМ ВИДАМ СПОРТА»

МБУ «СШОР по гимнастическим видам спорта»

630005, г. Новосибирск, ул. Лермонтова, 47

Тел./факс: 201-27-18

E-mail: shkolagimnsk@mail.ru

<http://Gymnastnsk.ru>

ИНН/КПП 5406244977/540601001

27.09.2019

№ 116

**Информация о результатах проверок
МБУ «СШОР по гимнастическим видам спорта»**

№ п/п	Наименование контрольного органа	Объект проверки, адрес	Тема, предмет и период проверки	Результат проверки	Принятые меры по итогам проверки (срок для принятия мер)
1	1	2	3	4	5
1.	Главное Управление МЧС России по Новосибирской области	МБУ «СШОР по гимнастическим видам спорта», г. Новосибирск, ул. Лермонтова, д.47, место фактического осуществления проверки – г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 79	Контроль исполнения предписания № 651/1/2 от 31.01.2019г. об устранении требований пожарной безопасности. Оценка соответствия осуществляемых юридическим лицом деятельности или действий обязательным требованиям пожарной безопасности. Соблюдение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами. Рассмотрение документации МБУ «СШОР по гимнастическим видам спорта». Обследование (визуальный осмотр) используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования. Период проверки – с 16.09.2019 по 27.09.2019	Акт № 1965 от 29.09.2019г. В ходе проверки выявлены нарушения: 1. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний. 2. На путях эвакуации (лестница 3 типа) допущено устройство ступеней различной высоты в пределах марша лестницы. 3. Ширина марша лестницы 3 типа предназначенной для эвакуации людей менее 0,9 (фактически 0,58). 4. Допущено устройство лестницы 3 типа на путях эвакуации с уклоном более 1:1, с высотой ступеней 22 см (фактически 27), ширина проступи менее 25 см (фактически 17), с высотой ограждения менее 1,2 м (фактически 0,9 м).	Срок устранения нарушений: 01.04.2020

2.	Прокуратура Кировского района г. Новосибирска	МБУ «СШОР по гимнастическим видам спорта», г. Новосибирск, ул. Лермонтова, д.47, место фактического осуществления проверки – г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 79	Контроль за исполнением законодательства о противодействии терроризму. Предмет проверки: соблюдение Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». Рассмотрение следующих документов: копии приказа и должностной инструкции на лицо, ответственное за противодействие терроризму в учреждении; копии акта обследования и категорирования объекта; копии паспорта безопасности объекта; копии договора на монтаж и обслуживание видеонаблюдения; копии договора на предоставление услуг по охране объекта; копии договора аренды (субаренды); свидетельства о праве собственности на занимаемое помещение, копии локальных актов, регламентирующих порядок действий в случае возникновения террористического акта. Период проверки – с 09.09.2019 по 07.10.2019	Представление от 11.09.2019г. № 2-467в-2018 – актуализировать паспорт безопасности объекта по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 79	Учреждением приняты меры по актуализации паспорта безопасности объекта. Поданы документы в соответствующие инстанции. Срок – в течение 3 месяцев, до 09.12.2019г.
----	---	--	--	---	---

И. о. директора



С.М. Цой

Исп. Вербицкая Е.Б.
224-33-08