

Департамент культуры,
 спорта и молодежной политики
 мэрии города Новосибирска
 муниципальное бюджетное учреждение
 города Новосибирска
**«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
 ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
 ПО ГИМНАСТИЧЕСКИМ ВИДАМ
 СПОРТА»**

МБУ «СШОР по гимнастическим видам спорта»

630005, г. Новосибирск, ул. Лермонтова, 47

Тел./факс: 201-27-18

E-mail: shkolagimnsk@mail.ru

<http://Gymnastnsk.ru>

ИНН/КПП 5406244977/540601001

18.02.2019

№ 31


**Информация о результатах проверок
 МБУ «СШОР по гимнастическим видам спорта»**

| № п/п | Наименование контрольного органа | Объект проверки, адрес | Тема, предмет и период проверки | Результат проверки | Принятые меры по итогам проверки (срок для принятия мер) |
|-------|--|---|--|---|--|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Управление государственной архивной службы Новосибирской области | МБУ «СШОР по гимнастическим видам спорта», г. Новосибирск, ул. Лермонтова, д.47 | Осуществление контроля, предупреждение, обнаружение, пресечение нарушений действующего законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской области об архивном деле. Рассмотрение документов МБУ «СШОР по гимнастическим видам спорта». Проверка условий хранения архивных документов. Период проверки – с 16.01.2019 по 06.02.2019 | Нарушений законодательства Российской Федерации и Новосибирской области в сфере архивного дела при проведении проверки не выявлено. | |
| 2. | Главное управление МЧС России по Новосибирской области | МБУ «СШОР по гимнастическим видам спорта», г. Новосибирск, ул. Петухова, 79 к. 5. | Оценка соответствия осуществляемых юридическим лицом деятельности обязательным требованиям пожарной безопасности в рамках Федерального государственного пожарного надзора ФРГУ № 10001495160. Соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами. | Выявленные нарушения отражены в предписании Главного Управления МЧС России по Новосибирской области № 65/1/1, № 65/1/2 «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>Рассмотрение документации МБУ «СШОР по гимнастическим видам спорта».</p> <p>Обследование (визуальный осмотр) используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования учреждения по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 79 к. 5.</p> <p>Период проверки – с 21.01.2019 по 14.02.2019</p> | <p>возникновения пожара» от 31.01.2019;</p> <p>На объекте защиты не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (АУПС и СОУЭ).</p> <p>Не организовано проведение проверки работоспособности установок и систем противопожарной защиты объекта (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре) с оформлением соответствующего акта проверки.</p> <p>В помещениях спортивно-оздоровительного комплекса допущена установка точечных (дымовых) пожарных извещателей не под перекрытием и не на несущих строительных конструкциях, а также без крепления на тросах.</p> <p>Ширина горизонтальных участков путей эвакуации (общий коридор первого этажа) при двустороннем открывании дверей менее 1,2 м.</p> <p>Выписано постановление Главного Управления МЧС России по Новосибирской области № 66 «О назначении административного наказания» от 14.02.2019 – о назначении штрафа на должностное лицо на сумму 6 000 (Шесть тысяч) рублей..</p> | |
|--|--|--|--|--|--|

Директор учреждения

Исп. Вербицкая Е.Б.
224-33-08



Н.П. Токарев