



МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

**ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ**

муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска

«Городская дирекция творческих программ»

630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 3, тел. 228-80-40

***Информация о результатах проверок
МАУК ГДТП за июнь 2026 года***

№ п/п	Наименование контрольного ор- гана	Объект про- верки	Тема (предмет) проверки	Результат проверки	Принятые меры по итогам проверки (срок для принятия мер) ¹
1	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новосибирску Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Новосибирской области	МАУК ГДТП, КК им. В. Маяковского	Профилактический визит в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора	Акт от 26.06.2026 № 2606/002-54/970-ВО/А, предписание об устранении выявленных нарушений от 26.06.2026 № 2606/002-54/970-ВО/П	-

Директор



И. Л. Саркисян

«09» июня 2026 г., 54269061006222006102

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии контрольным (надзорным) мероприятием в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



«26» июня 2026 г. 17 час. 54 мин. № 2606 002-54 970-ВО А

Акт профилактического визита
обязательного

2. В рамках:

3. Профилактический визит проведен:

2. Челушнова Анна Васильевна - инспектор отдела напорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области (государственный инспектор города Новосибирска по пожарному надзору)

1. Не привлекаются

1. Не привлекаются

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности; помещения, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, территории, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

1. обл Новосибирская, г Новосибирск, пр-кт Красный, Дом 15

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УПРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ГОРОДСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ ПРОГРАММ" ИНН 540627-200, адрес регистрации юридического лица: 630099, **НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ТРУДОВАЯ, Д. 3**

(указывается фамилия, имя, отчество и наименование организации, являющейся заявителем)
 (указывается место нахождения организации, ее наименование, объект культуры)

Адрес: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Трудовая, д. 3
 Контактное лицо: [blank]
 Контактный телефон: [blank]

8. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «24» июня 2026 года, 14 час. 00 мин.

по «24» июня 2026 года. 16 час 00 мин

проведение профилактического визита психологом

С " _____ Г. _____ Час. _____ Мин.

[illegible]

Срок непосредственного взаимодействия с малым предприятием в рамках программы предоставления гарантий государственного кредитования составляет 12 месяцев с момента подписания соглашения о предоставлении гарантий государственного кредитования.

02 час 00 минут (часы, минуты)

9. При проведении профилактического визита с родителями:

действия:

1) осмотр

В СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБАХ:

в следующие сроки:

с «15» июня 2026 года, 09 час. 00 мин.

по «26» июня 2026 года, 16 час. 45 мин

по месту:

14-00000

по результатам которого составлен:

2) истребование документов

Владельцы имущества, не являющиеся субъектами права собственности, несут ответственность за сохранение имущества, находящегося в их владении, в том числе за возмещение ущерба, причиненного третьим лицам. Ответственность за сохранение имущества, находящегося в их владении, несут также владельцы имущества, не являющиеся субъектами права собственности, в том числе за возмещение ущерба, причиненного третьим лицам.

в следующие сроки

с «15» июня 2026 года, 09 час. 00 мин.

по «26» июня 2026 года, 16 час. 45 мин.

по месту:

[illegible]

по результатам которого составлен:

0. При проведении профпатологического обследования:

10. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. согласно пункта 13 решения о проведении обязательного профилактического визита

11 По результатам профобследования:

11. По результатам профилактического визита установлено:

1. Не обеспечена исправность, своевременное обслуживание в рамках внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения. Не организовано проведение проверки в части водопотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения не реже 1 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 1262/1 от 30.06.2021 пункт предписания № 3. Место выявления нарушения: г. Новосибирск, Красный проспект, 15
И.

Пункт 48 Правил. Прочее абзац 2. Постановление Правительства РФ. Раздел 8. *

Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
 Научный отдел 5

Нарушенное обязательное требование

Руководитель организации организует проведение проверок наружного противопожарного водоснабжения на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал в ситуации систем противопожарной защиты

2. Не обеспечено исправное состояние и проведение проверок работоспособности пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (насосы демонтированы). Нарушение было выявлено ранее. Номер и подписания 126212 от 30.06.2021, пункт предписания № 4 Место выявления нарушения: г. Новосибирск, Красный проспект, 15

Наименование нормативного правового акта:

Пункт 52 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации. Методические указания.

Пункт 22 Правил. Постановление Правительства
противопожарного режима в Российской Федерации.
Пункт 22 Правил. Постановление Правительства

Нарушенное обязательное требование

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

3. Неподлежащее состояние подопольцевых катупек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания: 12621-12 от 30.06.2021, пункт предписания № 5 Место выявления нарушения: г. Новосибирск, Красный проспект, 18

Нарушения: г. Повослово, Красный проспект, 18
Нарушения:

Пункт 50 Правил. Прочие абзац 1. Постоянные. Число. В. ...

Пункт 50 Правил. Прочее слово 1. Постановление Правительства
Правил противопожарного режима в Российской Федерации.
Пункт 50

Нарушенное обязательное требование

Руководитель организации организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние волокощцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

4. Не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, а также надлежащее состояние волокощцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 1262/12 от 30.06.2021, пункт предписания № 5. Место выявления нарушения: г. Новосибирск, Красный проспект, 15

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 50 Правил. Прочее абзац 1 Постановления Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Нарушенное обязательное требование

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами

5. Предел огнестойкости строительных конструкций полесонных помещений расположенных в подвальном помещении и на 1-ом этаже не соответствуют степени огнестойкости здания (выполнены из горючих материалов). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 1262/12 от 30.06.2021, пункт предписания № 8. Место выявления нарушения: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 15

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 2, Глава 14, Статья 58, Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Нарушенное обязательное требование

Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций выбираемые в зависимости от степени огнестойкости зданий и сооружений, приведены в таблице 21 приложения Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

6. Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре отсутствуют противопожарные клапана в системе вентиляции. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 1262/12 от 30.06.2021, пункт предписания № 10. Место выявления нарушения: г. Новосибирск, Красный проспект, 15

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 4, Статья 4, Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Нарушенное обязательное требование

Если положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 1 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования пожарной безопасности.

7. Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре система вытяжной противодымной вентиляции из коридоров подвальных и цокольных этажей при имеющихся выходах в эти коридоры из помещений с постоянным пребыванием людей. Место выявления нарушения: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 15

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 4, Статья 4, Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Нарушенное обязательное требование

Если положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 1 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования пожарной безопасности.

8. Лестница для сообщения между подвальным (цокольным) и 1-м этажом не ограждена перегородками 1-го типа с устройством на одном из выходов (выходов) - тамбур-шлюза с подачей воздуха. Место выявления нарушения: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 15

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 4, Статья 4, Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Нарушенное обязательное требование

Если положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 1 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования пожарной безопасности.

указываются выходы по результатам проведения профилактического визита: 1) выходы об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соответствии требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита; 3) выходы о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательных требований, нормативного правового акта и его структурной единицы, которые установлено нарушением) обязательных требований, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательных требований; 4) несоответствия (нереализация) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов; 5) несоответствия требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита; 6) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 3, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного мероприятия;

12. К настоящему акту прилагаются:


1. Документы не прилагаются

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований;

13. Способ проведения профилактического визита:

указывается способ проведения профилактического визита:

Старший инспектор ОНДиПР по г. Новосибирску
УНДиПР Главного управления МЧС России по
Новосибирской области (государственный инспектор города Новосибирска по пожарному надзору) Аксененко
Ирина Викторовна



должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактический визит)

подпись

Аксененко Ирина Викторовна - Старший инспектор ОНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (государственный инспектор города Новосибирска по пожарному надзору), телефон: 83832780025, e-mail: aksenenkoiv@54.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом профилактического визита (дата и время ознакомления):

Смирнова И.И., директор, 26.06.2026

И.И. Смирнова

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке или с помощью QR-кода



ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий;

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Новосибирску Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области

«26» июня 2026 г., 17 час. 54 мин. № 2606 002-54/970-ВО/П

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

г. Новосибирск, ул. Вавилова, 13

NAME: _____

Предписание об устранении выявленных нарушений

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 09 » июня 2026 г. № 2406/002-54 970-ВО. Учетный номер проверки 54260061000222006102.

Оцените степень согласия на решение (участником): 1 - полное согласие, 2 - согласие, 3 - частичное согласие, 4 - несогласие, 5 - категорическое несогласие

2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), виды муниципального контроля в соответствии с видами федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Аксененко Ирина Викторовна – старший инспектор ОНДпР по г. Новосибирску УНДпР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (государственный инспектор города Новосибирска по пожарному надзору)

2. Челуснова Анна Васильевна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области (государственный инспектор города Новосибирска по пожарному надзору)

Указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности интентора (интентров), в том числе руководящих должностей в интенторе, интенторов (интентров) после подписания заявления о предоставлении патента (патентов), а также наименование интентора (интентров) и наименование организации (организаций), в которой (в которых) патент (патенты) был (были) получен (получены).

4. Профилактический визит проведен в отношении

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности; помещения, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности; территории, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности;

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

5. Профилактический визит была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Новосибирская, г Новосибирск, пр-кт Красный, Дом 15

[illegible]

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ГОРОДСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ ПРОГРАММ" ИНН 5406277520, адрес регистрации юридического лица: 630099, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ТРУДОВАЯ, Д. 3

(УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ФАКТОР, КОТОРЫЙ ОТНОСИТЕЛЬНО (ПРИ НАЛИЧИИ) ТРАНСЛЯЦИИ КЛИЕНТОВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕ ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ВОЗМОЖНОСТИ ОТКАЗА ОТ ПОКУПКИ, А СООТВЕТСТВИЕ ДАННОЙ СТАТЕСТИЧЕСКОЙ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТКАЗА ОТ ПОКУПКИ)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «24» июня 2026 года, 14 час. 00 мин.

по «24» июня 2026 года, 16 час. 00 мин

[illegible]

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(K) (S) (U) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z) (AA) (AB) (AC) (AD) (AE) (AF) (AG) (AH) (AI) (AJ) (AK) (AL) (AM) (AN) (AO) (AP) (AQ) (AR) (AS) (AT) (AU) (AV) (AW) (AX) (AY) (AZ) (BA) (BB) (BC) (BD) (BE) (BF) (BG) (BH) (BI) (BJ) (BK) (BL) (BM) (BN) (BO) (BP) (BQ) (BR) (BS) (BT) (BU) (BV) (BW) (BX) (BY) (BZ) (CA) (CB) (CC) (CD) (CE) (CF) (CG) (CH) (CI) (CJ) (CK) (CL) (CM) (CN) (CO) (CP) (CQ) (CR) (CS) (CT) (CU) (CV) (CW) (CX) (CY) (CZ) (DA) (DB) (DC) (DD) (DE) (DF) (DG) (DH) (DI) (DJ) (DK) (DL) (DM) (DN) (DO) (DP) (DQ) (DR) (DS) (DT) (DU) (DV) (DW) (DX) (DY) (DZ) (EA) (EB) (EC) (ED) (EE) (EF) (EG) (EH) (EI) (EJ) (EK) (EL) (EM) (EN) (EO) (EP) (EQ) (ER) (ES) (ET) (EU) (EV) (EW) (EX) (EY) (EZ) (FA) (FB) (FC) (FD) (FE) (FF) (FG) (FH) (FI) (FJ) (FK) (FL) (FM) (FN) (FO) (FP) (FQ) (FR) (FS) (FT) (FU) (FV) (FW) (FX) (FY) (FZ) (GA) (GB) (GC) (GD) (GE) (GF) (GG) (GH) (GI) (GJ) (GK) (GL) (GM) (GN) (GO) (GP) (GQ) (GR) (GS) (GT) (GU) (GV) (GW) (GX) (GY) (GZ) (HA) (HB) (HC) (HD) (HE) (HF) (HG) (HH) (HI) (HJ) (HK) (HL) (HM) (HN) (HO) (HP) (HQ) (HR) (HS) (HT) (HU) (HV) (HW) (HX) (HY) (HZ) (IA) (IB) (IC) (ID) (IE) (IF) (IG) (IH) (II) (IJ) (IK) (IL) (IM) (IN) (IO) (IP) (IQ) (IR) (IS) (IT) (IU) (IV) (IW) (IX) (IY) (IZ) (JA) (JB) (JC) (JD) (JE) (JF) (JG) (JH) (JI) (JJ) (JK) (JL) (JM) (JN) (JO) (JP) (JQ) (JR) (JS) (JT) (JU) (JV) (JW) (JX) (JY) (JZ) (KA) (KB) (KC) (KD) (KE) (KF) (KG) (KH) (KI) (KJ) (KK) (KL) (KM) (KN) (KO) (KP) (KQ) (KR) (KS) (KT) (KU) (KV) (KW) (KX) (KY) (KZ) (LA) (LB) (LC) (LD) (LE) (LF) (LG) (LH) (LI) (LJ) (LK) (LL) (LM) (LN) (LO) (LP) (LQ) (LR) (LS) (LT) (LU) (LV) (LW) (LX) (LY) (LZ) (MA) (MB) (MC) (MD) (ME) (MF) (MG) (MH) (MI) (MJ) (MK) (ML) (MM) (MN) (MO) (MP) (MQ) (MR) (MS) (MT) (MU) (MV) (MW) (MX) (MY) (MZ) (NA) (NB) (NC) (ND) (NE) (NF) (NG) (NH) (NI) (NJ) (NK) (NL) (NM) (NN) (NO) (NP) (NQ) (NR) (NS) (NT) (NU) (NV) (NW) (NX) (NY) (NZ) (OA) (OB) (OC) (OD) (OE) (OF) (OG) (OH) (OI) (OJ) (OK) (OL) (OM) (ON) (OO) (OP) (OQ) (OR) (OS) (OT) (OU) (OV) (OW) (OX) (OY) (OZ) (PA) (PB) (PC) (PD) (PE) (PF) (PG) (PH) (PI) (PJ) (PK) (PL) (PM) (PN) (PO) (PP) (PQ) (PR) (PS) (PT) (PU) (PV) (PW) (PX) (PY) (PZ) (QA) (QB) (QC) (QD) (QE) (QF) (QG) (QH) (QI) (QJ) (QK) (QL) (QM) (QN) (QO) (QP) (QQ) (QR) (QS) (QT) (QU) (QV) (QW) (QX) (QY) (QZ) (RA) (RB) (RC) (RD) (RE) (RF) (RG) (RH) (RI) (RJ) (RK) (RL) (RM) (RN) (RO) (RP) (RQ) (RR) (RS) (RT) (RU) (RV) (RW) (RX) (RY) (RZ) (SA) (SB) (SC) (SD) (SE) (SF) (SG) (SH) (SI) (SJ) (SK) (SL) (SM) (SN) (SO) (SP) (SQ) (SR) (SS) (ST) (SU) (SV) (SW) (SX) (SY) (SZ) (TA) (TB) (TC) (TD) (TE) (TF) (TG) (TH) (TI) (TJ) (TK) (TL) (TM) (TN) (TO) (TP) (TQ) (TR) (TS) (TT) (TU) (TV) (TW) (TX) (TY) (TZ) (UA) (UB) (UC) (UD) (UE) (UF) (UG) (UH) (UI) (UJ) (UK) (UL) (UM) (UN) (UO) (UP) (UQ) (UR) (US) (UT) (UU) (UV) (UW) (UX) (UY) (UZ) (VA) (VB) (VC) (VD) (VE) (VF) (VG) (VH) (VI) (VJ) (VK) (VL) (VM) (VN) (VO) (VP) (VQ) (VR) (VS) (VT) (VU) (VV) (VW) (VX) (VY) (VZ) (WA) (WB) (WC) (WD) (WE) (WF) (WG) (WH) (WI) (WJ) (WK) (WL) (WM) (WN) (WO) (WP) (WQ) (WR) (WS) (WT) (WU) (WV) (WW) (WX) (WY) (WZ) (XA) (XB) (XC) (XD) (XE) (XF) (XG) (XH) (XI) (XJ) (XK) (XL) (XM) (XN) (XO) (XP) (XQ) (XR) (XS) (XT) (XU) (XV) (XW) (XX) (XY) (XZ) (YA) (YB) (YC) (YD) (YE) (YF) (YG) (YH) (YI) (YJ) (YK) (YL) (YM) (YN) (YO) (YP) (YQ) (YR) (YS) (YT) (YU) (YV) (YW) (YX) (YZ) (ZA) (ZB) (ZC) (ZD) (ZE) (ZF) (ZG) (ZH) (ZI) (ZJ) (ZK) (ZL) (ZM) (ZN) (ZO) (ZP) (ZQ) (ZR) (ZS) (ZT) (ZU) (ZV) (ZW) (ZX) (ZY) (ZZ)

8. В целях исполнения предписания контролируемого лица необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего водопровода производственного

водоснабжения. Не организовано проведение проверки в части водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 1262/1.2 от 30.06.2021, пункт предписания № 3. Место выявления нарушения: г. Новосибирск, Красный проспект, 15

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 48 Правил. Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование

Руководитель организации организует проведение проверок наружного противопожарного водоснабжения на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

01.06.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения. Организовывать проведение проверки в части водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

фото-видеофиксация

2. Не обеспечено исправное состояние и проведение проверок работоспособности пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (насосы демонтированы). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 1262/1.2 от 30.06.2021, пункт предписания № 4. Место выявления нарушения: г. Новосибирск, Красный проспект, 15

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 52 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

01.06.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить исправное состояние и проведение проверок работоспособности пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (насосы демонтированы).

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

фото-видеофиксация

3. Ненадлежащее состояние водокотлыевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 1262/1.2 от 30.06.2021, пункт предписания № 5. Место выявления нарушения: г. Новосибирск, Красный проспект, 15

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 50 Правил. Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование

Руководитель организации организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокотлыевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

01.06.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить надлежащее состояние водокотлыевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

фото-видеофиксация

4. Не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, а также надлежащее состояние водокотлыевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 1262/1.2 от 30.06.2021, пункт предписания № 5. Место выявления нарушения: г. Новосибирск, Красный проспект, 15

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 50 Правил. Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.

Срок устранения нарушения:

01.06.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

фото-видеофиксация

5. Предел огнестойкости строительных конструкций подсобных помещений расположенных в подвальном помещении и на 1-ом этаже не соответствуют степени огнестойкости здания (выполнены из горючих материалов). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 1262/12 от 30.06.2021, пункт предписания № 8. Место выявления нарушения: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 15.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Глава 14, Статья 58, Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование

Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций, выбираемые в зависимости от степени огнестойкости зданий и сооружений, приведены в таблице 21 приложения Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Срок устранения нарушения:

01.06.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Выполнить из негорючих материалов конструкции подсобных помещений расположенных в подвальном помещении и на 1-ом этаже

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

фото-видеофиксация

6. Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре отсутствуют противопожарные клапана в системе вентиляции. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 1262/12 от 30.06.2021, пункт предписания № 10. Место выявления нарушения: г. Новосибирск, Красный проспект, 15

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4, Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование

Если положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования пожарной безопасности

Срок устранения нарушения:

01.06.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Установить противопожарные клапана в системе вентиляции для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

фото-видеофиксация

7. Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре система вытяжной противодымной вентиляции из коридоров подвальных и цокольных этажей при имеющихся выходах в эти коридоры из помещений с постоянным пребыванием людей. Место выявления нарушения: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 15

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4, Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование

Если положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования пожарной безопасности

Срок устранения нарушения:

01.06.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Организовать установку для удаление продуктов горения при пожаре система вытяжной противодымной вентиляции из коридоров подвальных и цокольных этажей при имеющихся выходах в эти коридоры из помещений с постоянным пребыванием людей

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

фото-видеофиксация

8. Лестница для сообщения между подвальным (цокольным) и 1-м этажом не ограждена перегородками 1-го типа с устройством на одном из выходов (выходов) - тамбур-люком с подачей воздуха. Место выявления нарушения: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 15

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4, Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Если положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

01.06.2027


Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Оргадить лестницу для сообщения между подвальным (цокольным) и 1-м этажом перегородками 1-го типа с устройством на одном из выходов (выходов) - тамбур-шлюза с подачей воздуха

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
фото-видеофиксация

указываются выявленные нарушения обязательных требований с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведения, подтверждающие доказательств нарушения обязательного требования, требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного органа, включенного в предмет профилактического визита, срок устранения нарушения.

Старший инспектор ОНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР
Главного управления МЧС России по Новосибирской области
(государственный инспектор города Новосибирска по
пожарному надзору) Аксененко Ирина Викторовна



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

подпись

Аксененко Ирина Викторовна - Старший инспектор ОНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (государственный инспектор города Новосибирска по пожарному надзору), телефон: 83832780025, e-mail: aksenenkoiv@54.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Саркисов А.А., директор

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «25» июля 2022 г. *И.И. Саф*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке или с помощью QR-кода:

