



Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска
«Городской центр изобразительных искусств»

МБУК ГЦИИ, ИНН/КПП 5406448280/540601001, 630007, Новосибирск, ул. Свердлова, 13

**Информация о результатах проверок
МБУК ГЦИИ декабрь 2019**

№ пп	Наименование контрольного органа	Объект проверки	Тема (предмет) проверки	Результат проверки	Принятые меры по итогам проверки
1	ГУ МЧС России по НСО	МБУК ГЦИИ г.Новосибирск, ул.Свердлова, 13	Соблюдение установленных требований в области гражданской обороны	<p>1. Защитное сооружение гражданской обороны (далее ЗСГО) инв.№1594-55 не готово к приему укрываемых (пункты 3.2.1, 3.2.2 Правил эксплуатации ЗСГО, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583; пункты правил 2.1.3, 4.1, 4.4 СН 405-70 «Указания по проектированию убежищ гражданской обороны»).</p> <p>2.В ЗСГО аварийный выход за пределы зон возможных завалов от разрушения зданий и сооружений фактически отсутствует (пункт 3.2.1 Правил, пункт 2.15 СН 405-70 «Указания по проектированию убежищ гражданской обороны», пункт 5.4.8 СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77»).</p> <p>3. Не создано звено по обслуживанию ЗСГО (пункт 1.4 Правил).</p> <p>4. В ЗСГО отсутствует документация (пункт 3.6 Правил).</p>	Сроки устранения нарушений 01.11.2020

Директор



Остроменская И. И.