

**Информация о результатах проверок  
 МБУК ДК «Приморский» за август 2019 г.**

№ п/п	Наименование контрольного органа	Объект проверки	Тема (предмет) проверки	Результат проверки	Принятые меры по итогам проверки (срок для принятия мер)
1	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску УН-ДиПР МЧС России по Новосибирской области	МБУК ДК «Приморский»	Контроля исполнения предписания № 1323/1/2 от 13.08.2018 об устранении нарушений требований пожарной безопасности	Наложение штрафа в судебном порядке 90 тыс. рублей. Материал об административно правонарушении направлен в суд Советского района. Предписание ГПН № 1323/1/2 от 13.08.2018 об устранении нарушений требований пожарной безопасности предложено к исполнению не выполнено, а именно; -высота горизонтального участка пути эвакуации, расположенного в лестничной клетке на 3этаже менее 2 метров, фактически – 1,78м.	Готовятся документы для судебного заседания, направлены запросы в областной и городской архивы, ПАО РусГидро – Новосибирска ГЭС. завод конденсаторов.  В заявку на субсидии на иные цели включена сумма для расчёта пожарных рисков. Срок исполнения согласно предписанию № 1557/1/1 от 29.09.2019 – до 01.05.2020г.

Директор

Фишер  
 3368062




Фишер Л.В.