

Информация о результатах проверок за март 2021г.

МБУК ДК «Приморский»

наименование организации, в отношении которой проводилась проверка

№ п/п	Наименование контрольного органа	Объект проверки	Тема (предмет) проверки	Результат проверки	Принятые меры по итогам проверки (срок для принятия мер) <sup>1</sup>
1	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску УН-ДиПРГУ МЧС России по Новосибирской области	МБУК ДК «Приморский»	Проверка устранения замечания о высоте горизонтального участка пути эвакуации, расположенного в лестничной клетке третьего этажа (лестничная клетка № 9 согласно экспликации, к поэтажному плану 3 этажа.) Согласно п.6.27 СНиП 21-10-97 высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не	<b>Материал об административном правонарушении направлен в суд.</b>	Произведен расчет пожарных рисков, Вносятся дополнения в пожарную декларацию Готовится опротестование в суд.

<sup>1</sup> Если к моменту подачи информации меры по итогам проверки еще не приняты, то в таблице указывается установленный срок для принятия мер.



			менее 2 м. Фактическая высота гори- зонтального участка 1,78 м. Предписание № 453/1/1 от 31.03.2021		
--	--	--	---	--	--

Директор



Фишер Л.В.