

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

«ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ПРОГРЕСС»

Адрес: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 167

Телефоны: 225-87-12 (тел/факс), 226-44-10

Исх. № 166

от 01.07.2026

Информация о результатах проверок
МАУК ДК «Прогресс»
за июнь 2026

№ п/п	Наименование контрольного органа	Объект проверки	Тема (предмет) проверки	Результат проверки	Принятые меры по итогам проверки (срок для принятия мер)
1.	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области	МАУК ДК «Прогресс»	Обязательный профилактический визит: Соблюдение требований пожарной безопасности в здании, помещениях, территории, оценка их соответствия пожарной безопасности	В соответствии с предписанием выявленные нарушения необходимо устранить до 01.04.2027: 1. Не обеспечено ведение и внесении информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 2. Не обеспечено исправное состояние систем пожарной сигнализации. 3. Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	1. Нарушение устранено. 2. АУПС и СОУЭ устарели (более 10 лет). Нарушение о несработке устранено. Обслуживающей организацией проведена замена прибора сигнал ЧОП, рекомендована замена кабельной линии ИПР. Требуется установка нового противопожарного оборудования АУПС и СОУЭ. (готовим письмо в ДКСиМП) 3. Сделан запрос в ЗАО Сервисснабсбыт о стоимости проектирования аварийного освещения в помещениях МАУК ДК «Прогресс»

				4. Не обеспечено 1 раз в год проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. 5. Не обеспечена перекачка пожарных рукавов с внесением информации в журнал эксплуатации противопожарной защиты. 6. Не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц на объекте защиты с массовым пребыванием людей. 7. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа.	4. Нарушение устранено. 5. Нарушение будет устранено в установленные сроки. 6. Тренировка с работниками проведена с 03.02.2026 по 06.02.2026 под роспись в журнале повторного противопожарного инструктажа в соответствии с приказом от 02.02.2026 № 6/4. Не был составлен Акт о проведении тренировки. Нарушение устранено. 7. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов во время проведения массовых мероприятий открываются без ключа, находятся на шпингалете. Необходимо проектирование и установка СОУД. (готовим письмо в ДКСиМП).
--	--	--	--	--	--

Директор

Перевезенцева
2264410



Н.В. Лушникова