

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА « ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 11»

Россия, 630106, г. Новосибирск, ул. Громова 18, тел/факс 342-62-00, 342-86-03

Информация о результатах проверок за февраль 2025 года

МБУДО ДШИ №11

наименование организации, в отношении которой проводилась проверка

№ п/п	Наименование контрольного органа	Объект проверки	Тема (предмет) проверки	Результат проверки	Принятые меры по итогам проверки (срок для принятия мер)
1	ООО «Дельтатехсервис»	МБУДО ДШИ № 11	Техническое состояние систем АПС, системы оповещения и управления эвакуацией	1. Закрепить извещатель пожарный ручной и звуковой оповещатель на 1 эт. (эвакуационный выход). 2. Дымовые извещатели установлены менее 50 см от светильников (Коридор 2 шт., Кабинет директора 1 шт.). 3. Звуковой оповещатель расположен менее 15 см от потолка (Коридор 1 эт. 2 шт.). 4. Не работают звуковое оповещатели в коридоре 2 шт. (администрация) 5. Дымовые извещатели не формируют сигнал ПОЖАР при воздействие на два извещателя. (установить правильное доб. сопротивление). 6. Заменить аккумулятор в источнике бесперебойного питания. - 1 шт.	

Директор МБУДО ДШИ №11



А.А. Бурмистрова