

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 12»  
630089, г. Новосибирск, ул. Б.Богаткова, 205 а, тел.(383) тел. 311-04-82, 311-04-96

Информация о результатах проверок  
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 12»  
за октябрь 2024 г.

№ п/п	Наименование контрольного органа	Объект проверки	Тема (предмет) проверки	Результат проверки	Принятые меры по итогам проверки (срок для принятия мер) <sup>1</sup>
1	МКУ «Технадзор ДКСиМП»	МБУДО ДШИ № 12 ул. Гаранина, 7/1 ул. Бориса Богаткова, 205а	Соблюдение на объекте законодательства в части антитеррористической защищенности, пожарной безопасности и гражданской обороны	Объект не соответствует в полной мере требованиям безопасности.	1. Необходимо, в соответствии с п. 25 «з» требований утвержденных постановлением Правительства РФ от февраля 2017 г. № 176 "Об утверждении требований антитеррористической защищенности объектов (территорий) сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" рассмотреть возможность оборудования объектов (территорий) системой экстренного оповещения работников посетителей объектов (территорий) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации срок до 28.10.2026 года; 2. Необходимо, в соответствии с п. 26 требований утвержденных постановлением Правительства РФ от февраля 2017 г. № 176 "Об утверждении требований антитеррористической защищенности объектов (территорий) сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" рассмотреть возможность обеспечить охра

<sup>1</sup> Если к моменту подачи информации меры по итогам проверки еще не приняты, то в таблице указывается установленный срок для принятия мер.

				<p>объектов (территорий) второй категории опасности по адресу: ул. Бориса Богаткова, 205а сотрудниками (работниками) частных охранных организаций (подразделений ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированных сторожевых подразделений организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации), в том числе посредством реагирования сообщения, поступающие с технических средств охраны установленных на таких объектах (территориях) в срок 28.10.2026 года;</p> <p>3. Необходимо в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 обеспечить наличие на объекте защиты по адресу: ул. Бориса Богаткова, 205а технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем в срок до 28.10.2025 года.</p> <p>4. Необходимо, в срок 28.10.2025 года, с привлечением лицензированной организации, спланировать технический аудит имеющейся пожарной автоматики на предмет соответствия ГОСТ Р 59638-2021, п. 6.6 «Замена технических средств СПС» и ГОСТ Р 59639-2021 п. 6.7 «Замена технических средств СОУЭ» и исключения факта использования элементов пожарной автоматики с истекшим сроком годности и старше 10-ти лет;</p> <p>5. Необходимо в соответствии с п. 30 Правил</p>
--	--	--	--	--

					<p>противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 обеспечить наличие на объекте защиты с массовым пребыванием людей наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека опасных факторов пожара на каждого дежурного и обеспечить 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>
--	--	--	--	--	---

Директор МБУДО ДШИ № 12



*Handwritten signature in blue ink.*

М.В. Гончарова