

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ К. С. СТАНИСЛАВСКОГО»
 630032, г. Новосибирск, ул. Котовского, тел. 351-61-57, 362-01-29, ИНН 5404438053, ОГРН
 1115476059600

Информация о результатах проверок
МБУК «КДЦ им. К. С. Станиславского» за декабрь 2019г.

наименование организации, в отношении которой проводилась проверка, месяц, год

№ п/п	Наименование контрольного органа	Объект проверки	Тема (предмет) проверки	Результат проверки	Принятые меры по итогам проверки (срок для принятия мер)
1	11.11.2019-06.12.2019 Главное управление МЧС России по Новосибирской области	МБУК «КДЦ им. К. С. Станиславского», ул. Станиславского,12	Плановая, выездная проверка. Государственный надзор в области гражданской обороны по адресу Станиславского,12	Акт проверки № 93/ГО от 06.12.2019г. Выявлены нарушения: Не обеспечена сохранность защитных свойств как сооружения в целом, так и отдельных его элементов. Не обеспечена герметизация и гидроизоляция всего сооружения. Инженерно-техническое оборудование ЗС ГО находится в неисправном состоянии и не готово к использованию по назначению. Не исправлена система обеспечения аварийного запаса питьевой воды.	01.12.2020 01.12.2020 01.12.2020 01.12.2020

2	13.12.2019 Главное управление МЧС России по Новосибирской области	МБУК «КДЦ им. К. С. Станиславского», ул. Котовского,2а	Внеплановая, выездная проверка соблюдения исполнения распоряжения ГУ МЧС России по Новосибирской области от 29.11.2019г. № 108 « О Проверке объектов проведения новогодних мероприятий и профилактической операции «Новый год»	Акт проверки №2819 от 27.11.19г. Выявлены нарушения: 1.Подвал учреждения частично не оборудован АУПС ; 2.В комнате на 3-ем этаже отсутствует АУПС 3.Отсутствует исполнительная документация на установки и системы протопожарной защиты объекта (рабочий проект АУПС и СОУЭ)	01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020
---	----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

Директор



Е.А.Запрягаева

Никитина Елена Алексеевна

3516157