

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА**
«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ К. С. СТАНИСЛАВСКОГО»
630032, г. Новосибирск, ул. Котовского, тел. 351-61-57, 362-01-29, ИНН 5404438053, ОГРН
1115476059600

Информация о результатах проверок

МБУК «КДЦ им. К. С. Станиславского»

наименование организации, в отношении которой проводилась проверка

№ п/п	Наименование контрольного органа	Объект проверки	Тема (предмет) проверки	Результат проверки	Принятые меры по итогам проверки (срок для принятия мер) ¹
1	08.02.2021-09.03.2021 Управление Государственной Архивной Службы Новосибирской области	МБУК «КДЦ им. К. С. Станиславского»	Плановая проверка проводится в рамках государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской области об архивном деле	Акт №7 от 09.03.2021г. Нарушений законодательства Российской Федерации и Новосибирской области в сфере архивного дела при проведении проверки не выявлено.	
2	03.03.2021 Главное управление МЧС по Новосибирской области	МБУК «КДЦ им. К. С. Станиславского» по адресу Станиславского, 12	Внеплановая проверка проводится в рамках Федерального государственного пожарного надзора	Акт №422 от 03.03.2021г. В ходе проверки выявлены нарушения: На объекте защиты не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	

				По предписанию №422/1/1 от 03.03.2011 срок устранения- 01.03.2022г.	
3	11.03.2021-12.03.2021 Главное управление МЧС по Новосибирской области	МБУК «КДЦ им. К. С. Станиславского» по адресу Котовского,2а	Внеплановая проверка проводится в рамках Федерального государственного пожарного надзора	Акт №430 от 12.03.2021г. В ходе проверки выявлены нарушения: 1. Подвал учреждения частично не оборудован АУПС. 2. В комнате на 3-ем этаже отсутствует АУПС. 3. Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (рабочий проект АУПС и СОУЭ) По предписанию №430/1/1 от 12.03.2021 срок устранения- 01.03.2022г.	

Директор



Е.А.Запрягаева