Информация о результатах проверок
в МБУ Советского района
города Новосибирска Центр молодежного досуга «Левобережье»
в октябре 2026 года

С 14.09.2026 по 18.09.2026 проверка Департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на основании график проведения проверок (3 квартал) и Поручения от 09.09.2026г. Предмет проверки - состояние и использование муниципального имущества. В учреждение были направлены акт проверки №51.03-к от 18.09.2026г и требование №31/03-4152 от 05.10.2026г:

1.Привести в соответствие техническую документацию на нежилые помещения с их фактическим состоянием, зафиксированным в п.п. 1.1-1.2 акта проверки №51.03-к от 18.09.2026г, для возможности внесения изменений в учет объекта недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости, в срок до 26.02.2027

2.Произвести маркировку объектов движимого имущества, указанных в .п. 2.1 акта проверки №51.03-к от 18.09.2026г, инвентарными номерами в срок до 31.10.2026.

В ответ на Требование №31/03-4252 от 05.10.2026 МБУ ЦМД «Левобережье» направило информационное письмо об исполнении (исх 05.11.2026 №403), где проинформировало об устранении нарушений:

- маркировка на Заборе с воротами (ИН №000000000051) восстановлена (периодически стирается ввиду погодных условий);
- маркировка на Напольно-потолочном кондиционере Loriot LAC-60 TCF (ИН № M101240786) нанесена на пульт, который при проверке не предоставили специалисту, проводившему проверку.

С 19.10.2026 по 30.10.2026 был проведен Профилактический визит ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ на основании Требования о предоставлении необходимых и(или) имеющих значение документов, сведений, а также, Решения о проведении профилактического визита от 05.10.2026 №2610/002-54/1940-ВО/Р, учетный номер проверки 54260061000223525817 и Решения о проведении профилактического визита от 05.10.2026 №2610/002-54/1940-ВО/Р, учетный номер проверки 54260061000223525810.

Проверяли документацию, здания и прилегающую территорию МБУ ЦМД "Левобережье" по адресам: Ул. Русская, 1а, Ул. Ветлужская, 28а, Ул. Варшавская, 12 на соответствие пожарной безопасности.

По результатам проверки помещений были составлены три протокола осмотра и акта в соответствии с адресами:

Ул. Ветлужская, 28а - Протокол осмотра от 29.10.2026 и акт профилактического визита от 29.10.2026 №2610/002-54/1942-ВО/А. Нарушения не выявлены.

Ул. Варшавская, 12 - Протокол осмотра от 29.10.2026 и акт профилактического визита от 29.10.2026 №2610/002-54/1943-ВО/А. Нарушения не выявлены.

Ул. Русская, 1а - Протокол осмотра от 29.10.2026 и акт профилактического визита от 29.10.2026 №2610/002-54/1940-ВО/А. Установлено:

1. В помещении электрощитовой осуществляется складирование материалов
2. Под лестничным маршем осуществляется хранение металлических шкафов с горючими материалами.

Предписание от 29.10.2026 №2610/002-54/1940-ВО/П: устранить нарушение до 01.02.2027 с предоставлением фотоматериалов.

И.о. директора Н.В.Кожухова