

### Информация о результатах проверок

#### МАУК «Музей Новосибирска» за февраль 2022г.

наименование организации, в отношении которой проводилась проверка

№ п/п	Наименование контрольного органа	Объект проверки	Тема (предмет) проверки	Результат проверки	Принятые меры по итогам проверки (срок для принятия мер)
1	ГУ МЧС России по НСО	МАУК «Музей Новосибирска»	Соблюдение требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях и на территории к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности	На объекте защиты не хранятся техническая документация на установки и системы противопожарной защиты объекта в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (проектная документация.	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности до 01.09.2022

Директор



Е.М. Щукина