

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
"ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК ИМЕНИ РОСТИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВИЧА ШИЛО"**

ИНН 5406015399 КПП 540201001
р/сч 40702810100100005623 АО «БАНК АКЦЕПТ»
БИК 045004815 к/сч 301018102000000000815

Россия, 630001
г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 71/1
МУП "Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило"
Телефон: +7 (383) 388-72-58
Телефон: +7 (383) 227-36-32
e-mail: info@zoonovosib.ru



**ZOO
NSK**

The Department of culture, sport and
youth policy of Novosibirsk city administration
"Rostislav Shilo Novosibirsk zoo"

Russia, 630001
Novosibirsk, st. Timiryazeva 71/1
Rostislav Shilo Novosibirsk zoo
Tel: +7 (383) 388-72-58
Tel: +7 (383) 227-36-32
e-mail: info@zoonovosib.ru

06.07.2026

Информация о результатах проверок

538

**МУП г. Новосибирска «Зоологический парк
имени Ростислава Александровича Шило» за июнь 2026г.**

наименование организации, в отношении которой проводилась проверка

№ п/ п	Наименование контрольного органа	Объект проверки	Тема (предмет) проверки	Результат проверки	Принятые меры по итомам проверки (срок для принятия мер) ¹
1.	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Новосибирску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области	МУП г. Новосибирск а «Зоологический парк имени Ростислава Александровича Шило»	Профилактический визит	Акт профилактического визита от 26.06.2026г. № 2606/002-54/1039-ВО/А	Срок для принятия мер – 1 год

Директор



А.Р. Шило

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«11» июня 2026 г., 54260061000222034568

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Новосибирску Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«26» июня 2026 г., 12 час. 30 мин. № 2606/002-54/1039-ВО/А

(дата и время составления акта)

г. Новосибирск, ул. Вавилова, 1а

(место составления акта)

**Акт профилактического визита
обязательного**

(обязательный документ)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «11» июня 2026 г., № 2606/002-54/1039-ВО/Р, учетный номер проверки 54260061000222034568.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля и соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен:

1. Аксененко Ирина Викторовна – старший инспектор ОНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (государственный инспектор города Новосибирска по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после проведения визита о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

**4. К проведению профилактического визита были привлечены:
специалисты:**

1. Не привлекаются

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе экспертов в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименовании экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выданного свидетельству об аккредитации)

5. в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности; помещения, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности; территории, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности; земельные участки, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проводится)

6. Профилактический визит был проведен по адресу (местоположению):

1. обл Новосибирская, г Новосибирск, ул Тимирязева, Дом 71/1

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или мест исполнения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

7. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК ИМЕНИ РОСТИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВИЧА ШИЛО" ИНН 5406015399, адрес регистрации юридического лица: 630001, ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ, НОВОСИБИРСК, ТИМИРЯЗЕВА УЛИЦА, ДОМ 71/1

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или должностного лица, из индивидуального номера идентификации, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственного за соответствие обязательным требованиям объекта и в том, в отношении которого проведен профилактический визит)

МУП „НОВОСИБИРСКИЙ
ЗООПАРК
ИМЕНИ И.А. ШИЛО“
Вх. № 2000Т 26.06. 2026

Федерации)). Место выявления нарушения: павильон для содержания тропических животных

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил. Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

3. Помещения старого зимника не оборудованы системой пожарной сигнализации (п. 11 прил. 1 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 года № 1464. (ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)). Место выявления нарушения: г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 71/1 (старый зимник)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 11 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации №1464 от 01.09.2021 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»
Нарушенное обязательное требование:
Помещения зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4, защищаемые автоматическими установками пожаротушения, оборудуются системой пожарной сигнализации.
4. Допущено расположение настенных оповещателей на расстоянии менее 150 мм. от потолка пп.4 п.4 СП 3.13130 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» ч. 3 ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); Место выявления нарушения: Старый зимник
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 84, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться подачей световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей.
5. Не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа запоров (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, лестничных клеток, холлов (актовый зал). Место выявления нарушения: Основной блок
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 26 Правил. Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, залов помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
6. На объекте защиты не в полном объеме обеспечено наличие знаков пожарной безопасности (во всех зданиях) (п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. Место выявления нарушения: г. Новосибирск, Тимирязева, 71/1
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 36 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.
7. на огнетушителях, установленных на объекте защиты, отсутствует порядковый номер . Место выявления нарушения: во всех зданиях
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 407 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя
8. Не обеспечено исправное состояние систем противопожарной защиты (система пожарной сигнализации и система оповещения эвакуации людей в старом корпусе, копирование, пост охраны находится в неисправном состоянии обрыв линии) (Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09.16.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)). Место выявления нарушения: г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 71/1
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54 Правил. Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Руководителем организации не обеспечена эксплуатация зданий в соответствии с требованиями и проектной документацией. Место

9. выявлены нарушения: г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 71/1
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 2(1) Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации.
10. Помещения старого зимника не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей (п. 16 прил. 5 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 года № 1464. (ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); Место выявления нарушения: Старый зимник
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 5 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации №1464 от 01.09.2021 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»
Нарушенное обязательное требование:
 В зданиях не оснащаются автоматическими установками пожаротушения и (или) системой пожарной сигнализации помещения категории В4 (кроме помещений, предусмотренных приложениями № 1 - 3 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) и категории Д по пожарной опасности

(указываются выводы по результатам проведения профилактического визита: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, дающих основания для установления нарушения обязательного требования), о несоблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реализации разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзора (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. требование о представлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений от 24.06.2026 №6/н
2. протокол осмотра от 26.06.2026 №6/н


(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол экспертизы, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (далее их осуществление и реализация) заповедные приказы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, дающие основания для установления нарушения (б) обязательных требований)

13. Способ проведения профилактического визита:

2 - дистанционные технологии совместно с очным визитом, действующим

(указываются способ проведения профилактического визита)

Старший инспектор ОНДиПР по г. Новосибирску
 УНДиПР Главного управления МЧС России по
 Новосибирской области (государственный инспектор
 города Новосибирска по пожарному надзору) Аксененко
 Ирина Викторовна



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактический визит)

подпись

Аксененко Ирина Викторовна - Старший инспектор ОНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (государственный инспектор города Новосибирска по пожарному надзору), телефон: 83832780025, e-mail: aksenenkoiv@54.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом профилактического визита (дата и время ознакомления):

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://kad.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

