

№ п/п	Наименование контроль органа	Объект проверки Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии	Тема (предмет) верки	Результат проверки	Принятые меры по итогах проверки (срок для принятия мер) <sup>1</sup>
1.	ОНДиП по г Новосибирск, УНДиП ГУ МЧС России по Новосибирской области	города Новосибирска Управление культуры В.В.  Куйбышевский район (Колхи)	пожарной безопасности организациями и гражданами на	Предписание № 1448/1/1 от 14 сентября 2017 г.	Все нарушения будут устранены в ходе ремонтных работ до 31.03.2018 г.  Срок устранения нарушений: до 01.06.2018 г.
2.	ОНДиП Новоси УНДиП МЧС Рс Новос	ул. Новогодняя, 11, г. Новосибирск, 630073 тел/факс. (383)346-49-63 e-mail: <a href="mailto:bagova@bk.ru">bagova@bk.ru</a> , <a href="http://www.bazhov.libnsk.su">www.bazhov.libnsk.su</a> ОКПО 50386468, ИНН\КПП 5404152417\540401001		Предписание № 1452/1/1 от 20 сентября 2017г.	Приняты меры: 1. Установлены светильники в подвальных помещениях.

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Информация о результатах проверок

### Информация о результатах проверок МКУК ЦБС Ленинского района

области		гражданами на объектах, защиты используемых (эксплуатируемы х) ими в процессе осуществления своей деятельности.  Дата проверки: с 18 по 20 сентября 2017 г.	2. Приобретён фонарь 1 шт. из расчёта на 50 чел.  3.2-й эвакуационный выход освобождён от загромождающи х его предметов.  <b>Предстоит сделать:</b> Установка трех противопожарны
---------	--	--	--

1.02.2018г. № 25

3.	ОНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области	Филиал «Библиотека семейного чтения» (Станиславского, 36)	Об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения  Дата проверки: с 18 по 19 сентября 2017 г.	Предписание №1602/1/1 от 19 сентября 2017 г.  Представление № 155 от 27 ноября 2017 г.	Приняты меры: 1. Все помещения защищены соответствующими автоматическими установками.  2. Все двери оборудованы запорами, позволяющими свободное открытие изнутри без ключа.  3. Приобретён электрический фонарь из расчёта 1 фонарь на 50 человек.  4. Светильники эксплуатируются со встроенными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.  Срок устранения нарушений: до 28.12.2017 г.
4.	ОНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области	Филиал «Библиотека им. А.А. Ахматовой» (Филатова, 9)	Соблюдение требований пожарной безопасности организациями и гражданами на объектах, защиты используемых (эксплуатируемых)	Предписание № 1450/1/1 от 14 сентября 2017 г.	Приняты меры: 1. Проведена проверка работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода (АКТ от 18 сентября 2017 г.)
			ими в процессе осуществления своей деятельности.  Дата проверки: с 11 по 14 сентября 2017 г.		2. Организована перекатка пожарных рукавов (АКТ от 18 сентября 2017 г.)  3. На пути эвакуации тамбура 2-го эвакуационного выхода проведена разборка материалов с более высокой пожарной опасностью.  <b>Предстоит сделать:</b> Приобретение и монтаж трех металлических шкафов, трех пожарных рукавов (за счет бюджета 2018 г.)  Срок устранения нарушений: до 01.06.2018 г.

5.	ОНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.	Филиал «Библиотека им. Н.А. Некрасова» (Римского- Корсакова, 5/1)	В марте 2018г. будет проведена плановая выездная проверка в целях выполнения обязательных требований пожарной безопасности (Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ)		
6.	ОНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.	Филиал «Библиотека им. А.И. Герцена» (Римского- Корсакова, 12)	В марте 2018г. будет проведена плановая выездная проверка в целях выполнения обязательных требований пожарной безопасности (Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ)		

Директор



С.А. Амельченко