

№ п/п	Н к	Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Управление культуры	а (предмет) проверки	Результат проверки	Принятые меры по итогам проверки (срок для принятия мер) ¹
1.	ОНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области		Соблюдение требований пожарной безопасности организациями и индивидуальными предпринимателями	Предписание № 1448/1/1 от 14 сентября 2017 г.	Срок устранения нарушения до 01.06.2018 г.
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ИМЕНИ П.П. БАЖОВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА» (МКУК ЦБС Ленинского района) ул. Новогодняя, 11, г. Новосибирск, 630073 тел/факс. (383) 346-49-63 e-mail: bagova@bk.ru , www.bazhov.libnsk.su ОКПО 50386468, ИНН/КПП 5404152417\540401001		ими		
2.			ул. Новогодняя, 11, г. Новосибирск, 630073 тел/факс. (383) 346-49-63 e-mail: bagova@bk.ru , www.bazhov.libnsk.su ОКПО 50386468, ИНН/КПП 5404152417\540401001	й	Предписание № 1452/1/1 от 20 сентября 2017г.
	обл. _____ циты _____ № _____ их _____ (эксплуатируемых) ими _____ На № _____ от _____				

Информация о результатах проверок

Информация о результатах проверок

МКУК ЦБС Ленинского района

наименование организации, в отношении которой проводилась проверка

		<p>осуществления своей деятельности.</p> <p>Дата проверки: с 18 сентября 2017г. по 20 сентября 2017г.</p>	<p>3.2-й эвакуационный выход освобождён от загромождающих его предметов.</p> <p>Предстоит сделать: 1. Установка 3-х противопожарных дверей в подвальном помещении за счет бюджета 2018 г.</p> <p>Срок устранения нарушения до 01.06.2018 г.</p>
--	--	---	---

3.	ОНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.	Филиал «Библиотека им. А.А. Ахматовой» (Филатова, 9)	Соблюдение требований пожарной безопасности организациями и гражданами на объектах, защиты используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления своей деятельности. Дата проверки: с 11 сентября 2017г. по 14 сентября 2017г.	Предписание № 1450/1/1 от 14 сентября 2017г.	Приняты меры: 1. Проведена проверка работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода АКТ от 18 сентября 2017г. 2. Организована перекачка пожарных рукавов АКТ от 18 сентября 2017г. 3. На пути эвакуации тамбура 2-го эвакуационного выхода проведена разборка материалов с более высокой пожарной опасностью. Предстоит сделать: Приобретение и монтаж металлических шкафов, пожарных рукавов за счет бюджета 2018 г. Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности до 01.06.2018 г.
4.	ОНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.	Филиал «Библиотека им. Н.А. Некрасова» (Римского-Корсакова, 5/1)	Соблюдение требований пожарной безопасности организациями и гражданами на объектах, защиты используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления своей деятельности.	Предписание №238/1/1 от 06 марта 2018г.	Приняты меры: 1. Все помещения библиотеки, обеспечены наличием табличек с номерами телефонов для вызова пожарных подразделений. 2. Определены порядок и сроки

			<p>Дата проверки: с 05 марта 2018г. по 06 марта 2018г.</p>		<p>проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта.</p> <p>3. Для сотрудников библиотеки проведён внеплановый инструктаж по пожарной безопасности с внесением в журнал учёта инструктажей по пожарной безопасности за личной подписью сотрудников библиотеки.</p> <p>Все нарушения согласно распоряжения устранены.</p>
5.	ОНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.	Филиал «Библиотека им. А.И. Герцена» (Римского-Корсакова, 12)	<p>Соблюдение требований пожарной безопасности организациями и гражданами на объектах, защиты используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления своей деятельности.</p> <p>Дата проверки: с 29 по 30 марта 2018 г.</p>	Предписание № 228/1/1 от 30 марта 2018г.	<p>Предстоит сделать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изготовить рабочий проект на автоматическую пожарную сигнализацию. За счёт бюджета 2018 г. 2. Приобретение и монтаж металлического шкафа, пожарных рукавов за счет бюджета 2018 г. <p>Срок устранения нарушения до 01.08.2018 г.</p>
6.	ДКСиМП	МКУК ЦБС Ленинского района	<p>Внутренняя финансовая аудиторская проверка эффективности системы внутреннего финансового контроля за период 2017 год и до начала проверки</p> <p>Дата проверки: с 14.03 2018 г. по 09.04.2018 г.</p>		