

№ п/п	Наименование контрольного органа	Объект проверки	Тема (предмет) проверки	Результат проверки	Принятые меры по итогам проверки (срок для принятия мер) ¹
1.	ОНДиПР по Новосибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области	города Новосибирска Управление культуры М.И. (Халту	ие ий а)пожарной безопасности организациями и гражданами на	Предписание № 1452/1/1 от 20 сентября 2017г.	Приняты меры: 1. Установлены светильники в подвальных помещениях.
<p align="center">МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ИМЕНИ П.П. БАЖОВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА» (МКУК ЦБС Ленинского района) ул. Новогодняя, 11, г. Новосибирск, 630073 тел/факс. (383) 346-49-63 e-mail: bagova@bk.ru. www.bazhov.libnsk.su ОКПО 50386468, ИНН/КПП 5404152417\540401001</p>					

На № _____ от _____

Информация о результатах проверок

Информация о результатах проверок

МКУК ЦБС Ленинского района

					<p>1. Установка противопожарных дверей в подвальном помещении за счет бюджета 2018 г.</p> <p>Срок устранения нарушения</p>
--	--	--	--	--	--

2.	ОНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.	Филиал «Библиотека Семейного чтения» (Станиславского, 36)	Об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения Дата проверки: с 18 сентября 2017г. по 19 сентября 2017г.	Представление № 155 от 27 ноября 2017г.	Приняты меры: 1 .Все помещения защищены соответствующими автоматическими установками. 2. Все двери оборудованы запорами, позволяющими свободное открытие изнутри без ключа. 3 .Приобретён электрический фонарь из расчёта 1 фонарь на 50 человек. Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности до 28.12.2017 г.
----	--	--	--	---	---

Директор

С.А. Амельченко

