



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА»
ИНН 540 114 77 54

630051, г. Новосибирск, пр. Дзержинского 79, тел: +7 (383) 279-04-33
E-mail: belinckogo@ngs.ru

Информация о результатах проверок
МБУК ЦБС Дзержинского района за Август 2023 г.

№ п/п	Наименование контрольного органа	Объект проверки	Тема (предмет) проверки	Результат проверки	Принятые меры по итогам проверки (срок для принятия мер)
1	Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области	Библиотека им. В. Г. Белинского	Соблюдение требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях и на территории к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности	1. На путях эвакуации в книгохранилище размещены стеллажи заужающие эвакуационный выход. 2. Эвакуационные выходы частично не оборудованы световыми оповещателями "Выход". 3. На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных материалов для отделки пола в зальных помещениях и в коридоре на путях эвакуации. 4. Помещения отдела комплектования и обработки не обеспечены эвакуационным выходом в соответствие с требованиями предъявляемым к эвакуационным выходам. 5. Руководитель организации при размещении в книгохранилище стеллажного оборудования не обеспечил геометрические параметры эвакуационных путей, а именно ширину горизонтальных участков путей эвакуации не менее 1 м. 6. В помещениях при высоте лестниц более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями. Высота указанных ограждений должна предусматриваться не менее 1,2 м. 7. Ширина горизонтального	Срок для принятия мер до 01.08.2024 г.

				участка пути эвакуации отдела комплектования и обработки менее 1 м.	
2	Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области	Библиотека им. Я. Гашека	Соблюдение требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях и на территории к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности	<p>1. Помещения разных классов функциональной пожарной опасности не выделены преградами (архив).</p> <p>2. Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными коммуникациями.</p> <p>3. В помещениях здания допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками предусмотренными конструкцией.</p> <p>4. На путях эвакуации расположен выступ (водопроводные коммуникации) без устройства пандуса с уклоном не более 1:6.</p>	Срок для принятия мер до 01.08.2024 г.



Н. В. Кислица
Н. В. Кислица