



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА»
ИНН 540 114 77 54

630051, г. Новосибирск, пр. Дзержинского 79, тел: +7 (383) 279-04-33
e-mail: cbdsdzerzhinskogo@vandex.ru

Информация о результатах проверок
МБУК ЦБС Дзержинского района за Август 2026 г.

№ п/п	Наименование контрольного органа	Объект проверки	Тема (предмет) проверки	Результат проверки	Принятые меры по итогам проверки (срок для принятия мер)
1	Прокуратура Дзержинского района совместно со специалистами ОНДиПР по городу Новосибирску ГУ МЧС России Новосибирской области	МБУК ЦБС Дзержинского района	Проверка готовности помещений для проведения голосования	Система пожарной сигнализации обеспечивает подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на прибор приёмно- контрольный пожарный (далее ППКП), установленный вне помещения дежурного персонала (фактически ППКП расположен на общедоступном не защищённом от несанкционированного доступа месте (ч. 7, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	Нарушение устранено

Директор МБУК ЦБС Дзержинского района



Н. В. Кислица