

Муниципальное казенное учреждение культуры
города Новосибирска «Централизованная библиотечная система
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска»
630049, г. Новосибирск-49,
Красный проспект, 83
тел./факс (383) 226-48-10

Информация о результатах проверок МКУК ЦБС Центрального округа за май 2021 года

№	Наименование контрольного органа	Объект проверки	Тема (предмет) проверки	Результат проверки	Принятые меры по итогам проверки (срок для принятия мер)
1	КРУ мэрии города Новосибирска	МКУК ЦБС Центрального округа	Внеплановая проверка по вопросу обоснованности расчетов за поставку товара 13.05.2021	Нарушений не установлено. Товар поставлен в полном объеме	-
2	Главное управление МЧС России по НСО	МКУК ЦБС Центрального округа, филиал «Библиотека им. В. Я. Драгунского»	Оценка соответствия осуществления юридическим лицом деятельности обязательным требованиям пожарной безопасности	Кабельные линии систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны не обеспечивают их работоспособность. Пожарные извещатели не располагаются в	Срок устранения нарушений – сентябрь 2021г.

				защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. Извещатели не содержатся в чистоте.	
3	КРУ мэрии города Новосибирска	МКУК ЦБС Центрального округа	Внеплановая проверка по вопросу обоснованности расчетов за поставку продукции радиоэлектронной промышленности 27.05.2021	Нарушений не установлено. Товар поставлен полностью в соответствии с товарной накладной согласно условиям контракта.	-

Директор МКУК ЦБС Центрального округа



К. Г. Ишкова